

**Тохируулгатай хаалтны төхөнний тодорхойлолт**

Тохируулгатай хаалт нь дараахи шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

1. Сүлжээний өндөр даралтыг тухайн салаа шугаманд шаардлагатай даралт хүртэл бууруулах.
2. Усны зарцуулалтыг тохируулах.
3. Таслах хаалтны үүргийг (бүрэн хааж нээх) давхар гүйцэтгэх.
4. Усны зарцуулалтыг тусгай зориулалтын хэмжүүрээр хэмжих боломжтой байх шаардлагатай.

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хүчин чадал
1	Ажлын даралт	ата	25ата
2	Ажиллах температур	°C	+2....150°C
3	Диаметр	мм	Φ150мм
4	Зориулалт		Даралт, зарцуулалт тохируулах болон таслах үүрэгтэй
			Даралтын уналтаар усны зарцуулалт хэмжих боломжтой байх
5	Тохируулах хаалтны нэвтрүүлэх чадвар Kvs	м³/цаг	60-550т/цаг
6	Холболтын төрөл		Фланцтай
7	Ажлын бие		Ус
8	Ажлын биеийн pH утга	pH	7...10
9	Ажиллагааны төрөл		гар ажиллагаатай
<b>Хаалтны үзүүлэлтүүд</b>			
10	Хаалтны их бие		Сталь 37
11	Хаалтны гол		Гууль
12	Хаалтны бөмбөлөг		зэвэрдэггүй ган
13	Бөмбөлөг нягтруулагчийн марк		PTFE, сайжруулсан нүүрстөрөгч
14	Нягтруулагч сальникийн марк		EPDM
15	Зарцуулалт хэмжих импульсын шугамтай байх		Зарцуулалт тохируулах маховикны 2 талд нь

**Хаалтны зориулалт:** Төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээний өндөр даралт, усны зарцуулалтыг тухайн салаа шугаманд шаардлагатай даралт хүртэл бууруулах, усны зарцуулалтыг тохируулах тусгай цифр бүхий маховиктай, зарцуулалт хэмжих импульсын шугамтай мөн таслах хаалтны үүргийг давхар гүйцэтгэх боломжтой байна.

Хянасан: ГТАлбаны дарга

Т.Алтангэрэл

Тодорхойлолт гаргасан: ГТАлбаны ахлах инженер

М.Доржпалам