

















ТАНИХ ТЭМДЭЭ

ТАЙЛАГ:

Д/д	Тайлбар	Тэмдэглэгээ
1	Халаалтын өгөх шугам	
2	Халаалтын буцах шугам	
3	Дулаан хангамжийн өгөх шугам	
4	Дулаан хангамжийн буцах шугам	
5	Термостаттай вентиль	
6	Яндан хоолойн дугаалга	
7	Яндан хоолойг угсрах налцу	
8	Бөмбөлгөн хаалт	
9	Ган конвекторон радиатор байгуулалт дээр	
10	Ган конвекторон радиатор тойм дээр	
11	Агаар сорох сараалж байгуулалт дээр	
12	Агаар сорох сараалж тойм дээр	
13	Агаар түгээх сараалж байгуулалт дээр	
14	Агаар түгээх сараалж тойм дээр	
15	Агаар дамжуулах хоолой хөндлөн огтлол байгуулалт /өгөх/	
16	Агаар дамжуулах хоолой хөндлөн огтлол байгуулалт /сорох/	

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЭЛТИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Барилга байгууламжийн нэр	Эзэл-хүүн м ³	Ули-рал тн	Дулааны ачаалал Вт (ккал/цаг)				Хүйтэн зарцуулалт /кВт/	Цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал /кВт/
			Халаалт	Агаар сэлгээт	Халуун ус	Бүгд		
Соёлын төвийн барилга	10368	-35.3	56700 (48753) 56700 (48753)	- (-)	- (-)	56700 (48753) 56700 (48753)	-	-
Бүгд								

Үе шам: АЖЛЫН ЗУРАГ

Улаанбаатар хом, Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, Цэргийн хотхон, 4-484, тоом

Инженер 0.Балцхож
Гүйцэтгэсэн 0.Балцхож
Шалгасан

Дархан-Уул аймаг, Орхон сум,
Соёлын төвийн барилгын халаалтын засвар

Халаалт, агаар сэлгээлтийн системийн үндсэн

Масштаб: 1:8

Эргэлийн дугаар: ХАС-2

ТГ Шифр: 28.10/2019