



Одоо байдгад халдах хэрэгсэлийг дүүцээж шугамд холдох

МООЭЭЭН доогуур дундаартай

1. Энэ хуудасныг ХАС-6 хурдасмад хамт үзнэ үү.
2. Халаалтын системийг 100% ордоо байдгад материалын моо хэмжээгээр бүрэн бүтээгдсэн шинээр хийхээр төлөвлөв. Ордоо байдгад халдах хэрэгсэлийн 30% -ийг салбар үеэс, дарамтаар бичлүүж/лэцгэ шалгаж эргүүлэн ашиглах, мооологдоор нэмсэн ба ордоо байдгад халдах хэрэгсэлийн моо хэмжээ нь 4.05 ширхэг халдах хэрэгсэл байдгад бөөгд мэдээлээс 125 ширхэг ширмэн радиаторын дахин ашиглах, нийт шинээр М14.0 А маркын 280 ширхэг орос стандартын шаардлага хангасан ширмэн радиаторыг шинээр нэмж өдч үзгээрхад төлөвлөв.

		Дархан-Уул аймаг, Орхон сум Соёлын мөдийн барилгын халаалтын зөвсөр	
Халаалтын системийн тойм			
Инженер	О.Балцоож	ЕГ шурф:	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	О.Балцоож	ТГ шурф:	2019.10.28
Шалгагсан	Шалгагсан	Зурвалж бичигч:	Хуудас 8
"Зав Чигэлэг" ХХК		ХАС-8	