

БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.БАТБАЯР

Халаалтын цогц төхөөрөмж 728-ийн 1-р контур дээр суурилагдсан ф300-ийн хог шүүгч авах ажлын эзэлхүүн

Ажлын зорилго: 2005 оноос ашиглалтанд орсон Халаалтын цогц төхөөрөмж 728-ийн 1-р контур дээр суурилагдсан ф300-ийн хорзон суусан хог шүүгчийг сольж ажлын бүтээмж дээшлүүлэх, техник ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах


№	Хийгдэх ажил	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Хог шүүгч	1	<ol style="list-style-type: none">PN25 ата даралт, 200C хүртэлх уур, техникийн халуун усанд ажиллахГан сталь 20, УХ1 хийцтэй2 талдаа фланецен холболттойDN300мм-ийн диаметртэй, урт 900ммДаралтын уналт бага.WCV хэлбэртэй.ГОСТ 27477, ГОСТ 15150 стандартын хангасан байна.

Хянасан: ДСЦТАлбаны дарга

Ч.Лхагважаргал

Төлөвлөсөн: ДСЦТАлбаны НСЭМХэсгийн
инженер

А.Амингарьд





**2020 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН
Ф800ММ ГОЛЧТОЙ ГАН ОТВОД НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Материалын нэр	Төрөл	Ханын зузаан /мм/	Нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Ган отвод	800мм	10	ш	6	<ul style="list-style-type: none"> - Температур +200С, - Дааралт 25 кг.х/см² даах чадвартай. - Q345B, Ст10, Ст20 марктай. - Үйлдвэрийн цутгамал гагнуургүй 90 градусын ган отвод байна.
	ДҮН				6	

Тайлбар: Тодорхойлолтонд тусгагдсан Ган отвод нь 2020 оны 05-р сарын 01-ний дотор нийлүүлэгдсэн байна.

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга

Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт

бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер

З.Энхболд