

БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.БАТБАЯР



Холхивч болон голын нягтруулгын техникийн тодорхойлолт

2020 оны 01-р сарын 27

№	Материал	Төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Голын нягтруулга	NSL-300-415	ш	15	MG01/02/03 загварын 250 С 25ата даралттай халуун усанд ажиллах, 25м/с хурдтай, 1800 эргэлттэй насосонд таарах, голын нягтруулга нь вольфрам карбид буюу цахиур чулуу, зэврэлтэнд тэсвэртэй ган хийцтэй байна.
2	Голын нягтруулга	TP-300-750/4	ш	4	M59U загварын 250С 25ата даралттай халуун усанд ажиллах, 25м/с хурдтай, 1800 эргэлттэй насосонд таарах, голын нягтруулга нь вольфрам карбид буюу цахиур чулуу, зэврэлтэнд тэсвэртэй ган хийцтэй байна.
3	Голын нягтруулга	TP-400-760/4	ш	3	M59U загварын 250С 25ата даралттай халуун усанд ажиллах, 25м/с хурдтай, 1800 эргэлттэй насосонд таарах, голын нягтруулга нь вольфрам карбид буюу цахиур чулуу, зэврэлтэнд тэсвэртэй ган хийцтэй байна.
4	Холхивч	6322с3	ш	6	1800Эрг/мин хүртэл ажиллах чадвартай, сайн чанарын гангаар хийгдсэн тосолоо хийх зориулалттай байна.
5	Холхивч	6320 С3	ш	3	
6	Холхивч	6218 С3	ш	6	
7	Холхивч	6317 М С3 VL0241	ш	3	1800Эрг/мин хүртэл ажиллах чадвартай, сайн чанарын гангаар хийгдсэн тосолоо хийх зориулалттай, 1000В хүртэлх хүчдэлээс хамгаалах цахилгаан тусгаарлагчтай байна.
8	Холхивч	6316 с3 VL0241	ш	1	

Хянасан: ДСЦТА-ны дарга

Ч.Лхагважаргал

Тодорхойлолт гаргасан: ӨХОЗХ-ийн инженер

П.Нямбаяр