

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15 мм	м	2800
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	480
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	360
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	522
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	342
6	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	240
7	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	144
8	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	120
9	D=108мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	1362
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч32-40мм	м	582
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	144
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	188.3
14	Яндан хоолойн дулаалга	м2	339.1
15	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
16	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	6
17	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах	ш	223
18	Бембелген хаалт d=15мм байрлуулах	ш	223
19	Хуваарлагчийн бембелген хаалт d=20мм байрлуулах	ш	44
20	Бембелген хаалт d=40мм байрлуулах	ш	6
21	Бембелген хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
22	Ус буулгагч голч d=15мм байрлуулах	ш	10
23	5 гаргалгаатай коллектор хуваарилах хайрцагийн хамт тавих	ш	8
24	4 гаргалгаатай коллектор хуваарилах хайрцагийн хамт тавих	ш	16
25	3 гаргалгаатай коллектор хуваарилах хайрцагийн хамт тавих	ш	26
26	2 гаргалгаатай коллектор хуваарилах хайрцагийн хамт тавих	ш	2
27	1 гаргалгаатай коллектор хуваарилах хайрцагийн хамт тавих	ш	1
28	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	4828
29	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	132

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	779.8
2	0,5мм агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	531.8
3	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	523.6
4	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	417.8
5	Салхивчийн хоолой дулаалах	м2	2379.2
6	Сэнс LINEO 100ES L=250м3/цаг	ш	1
7	Сэнс HELIOS VDD 250/4 Ex L=1440м3/цаг	ш	4
8	Сэнс HELIOS VDD 180/2 L=300м3/цаг	ш	2
9	Сэнс HELIOS VARD 315/4 L=2000м3/цаг	ш	2
10	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах HELIOS VARD 400/4/2 L=5700м3/цаг 1,0квт	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах HELIOS VARD 450/4 Ex L=7800м3/цаг 1,1кВт	ш	2
12	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах HELIOS VARD 355/4/2 Ex L=5000м3/цаг 2.5кВт	ш	2
13	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах HELIOS VARD 355/4/2 Ex L=3750м3/цаг 0.48 кВт	ш	4
14	Сараалж угсрах P150	ш	67
15	Сараалж угсрах P300	ш	105
16	Сараалж угсрах P350	ш	72