



Батлав: УБДС ТӨХК-НИЙ

Врөнхий Инженер

1118275196

2688476 Б.Батбаяр


2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НАСОС  
СТАНЦ №3 ӨГӨХ, БУЦАХ ШУГАМЫН ДУЛААНЫ ТООЛУУР, НАСОС СТАНЦ №4 ШАХАХ ТАЛЫН  
ШУГАМ, БУЦАХ ШУГАМЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР ШИНЭЧЛЭХ

### НАСОС СТАНЦ №3 ӨГӨХ, БУЦАХ ШУГАМЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР ШИНЭЧЛЭХ

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР	Хэт авианы зарчим дээр үндэслэгдсэн усны тоо хэмжээг тоолох зориулалттай тоолуур	2 ширхэг	

### НАСОС СТАНЦ №4 ШАХАХ ТАЛЫН ШУГАМ, БУЦАХ ШУГАМЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР ШИНЭЧЛЭХ

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
---	----------------	-------	------------	------------

1	ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР	Хэт авианы зарчим дээр үндэслэгдсэн усны тоо хэмжээг тоолох зориулалттай тоолуур	2 ширхэг	
---	-------------------------	--	----------	---

Тавигдах шаардлага:

1. Анолог сигнал 4-20mA.
2. RS 485 гаралттай.
3. Цахилгаан тэжээл 220В байх.
4. Зарцуулалтын датчик шугам дээр шууд суурилуулдаг байх.
5. Ажлын биеийн температур  $-40^{\circ}\text{C} \sim +160^{\circ}\text{C}$
6. Ажлын даралт 16 бар.
7. СХЗГ-аар баталгаажуулалт хийлгэсэн байх.
8. Загварын гэрчилгээтэй байх.
9. Нийлүүлэх компани нь худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
10. Сүүлийн 5 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байх.
11. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний заавар монгол хэл дээр байх./Сургалт явуулах/
12. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх

**Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралт, суурилалт хийх. Тоног төхөөрөмжиндөө жилийн баталгаа өгөх**

Боловсруулсан: ДДХХЛ-ийн ахлах инженер



Д.Бямбатер