

БАТЛАВ:ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Э.НОМИНЧУЛУУН

ЦДАШ-ЫН ХӨНГӨН ЦАГААН "А","АС" МАЯГИЙН УТАС, ТУСГААРЛАГЧТАЙ 0,4-6 КВ-ЫН СИП, ПАЛ МАЯГИЙН УТАСНЫ ХУДАЛДАН АВАЛТАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

"А" маркийн тусгаарлагчгүй хөнгөн цагаан утас

1. MNS 5870:2008, ГОСТ 18410-73 стандартын шаардлагыг давхар хангаж байх
2. Хөнгөн цагаан материалтай тусгаарлагчгүй байх

"АС" маркийн тусгаарлагчгүй хөнгөн цагаан утас

1. MNS 5870:2008, ГОСТ 18410-73 стандартын шаардлагыг давхар хангаж байх
2. Ган голтой хөнгөн цагаан материалтай тусгаарлагчгүй байх

СИП-3 маркийн тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан утас

1. ГОСТ Р 52373 стандартын шаардлагыг хангаж байх
2. Тусгаарлах бүрээс нь Полиэтилен материалаар хийсэн байх
3. Тусгаарлагчийн зузаан нь 2.3 мм байх
4. Угсралтыг гадна орчны температур -20°C байх үед хийх боломжтой байх.

ПАЛ маркийн тусгаарлагчтай утас

1. Гадна бүрээс нь галд тэсвэртэй материалаар хийсэн байх
2. Дамжуулагч уян зэс материалаар хийгдсэн байх
3. Орчны температур -40 - +50 °C ажилладаг байх
4. . ГОСТ 15150-69 стандартын шаардлагыг хангаж байх.
5. Жилийн тусгаарлагч резин материалтай байх

ЦДАШ-н НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/Д	Хаана	Зориулалт	Тоо, ширхэг	Хэмжих нэгж	Сэлбэгийн нэр	Тайлбар:Нийлүүлэх ЦДАШ хангасан байх стандарт
1	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	29000	м	ЦДАШ-ын утас А-35 /хөнгөн цагаан/	ГОСТ 18410-73
2	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	24000	м	ЦДАШ-ын утас А-70 /хөнгөн цагаан/	ГОСТ 18410-73

3	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	6000	м	ЦДАШ-ын утас А-120 / хөнгөн цагаан /	ГОСТ 18410-73
4	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	3000	м	ЦДАШ-ын утас АС-120 /Ган голтой хөнгөн цагаан /	ГОСТ 18410-73
5	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	4000	м	СИП-3 1*35	ГОСТ Р 52373
6	ЭХНХ	Цахилгаан дамжуулагч	50	м	ПАЛ 1*70	ГОСТ 15150-69
Нийт			66050	м		

Жич: Нийлүүлэх ЦДКШ, провод утасны тоо хэмжээ, стандарт, үнийг тендерт хавсралтаар дэлгэрэнгүй явуулах.

Тодорхойлолт гаргасан: ТБХ-ын ЭХ-ний инженер

Хянасан: ТБХ-ын дарга

 Д.Батболд.

 Х.Хашбат.