

“Сэргээн засах амралт”-ын 20 м3 гадна бохир усны септик систем суурилуулах ажлын даалгавар

№	Нэр	Хийгдэх ажил
1	Ажил эхлэх хугацаа	2020 он
2	Ажлын тоо хэмжээ	20 м <sup>3</sup>
3	Ашиглагч байгууллага	Сэргээн засах амралт
4	Хийгдэх ажлын гүйцэтгэл	<p>1.Септик танкыг хөлдөлтийн түвшнөөс /5 метр/ доош суурилуулах, газар шорооны ажлын дараа талбайг тэгшилж, хучилтыг газрын түвшнөөс дээш 50см-ээс багагүй шороон далан хийх.</p> <p>2.Септик танк нь 5 метрийн гүнд газар шорооны өндөр даац авах, бүрэн вакум орчин бий болгох чадвартай, өвлийн нөхцөлд хөлдөхгүй хуванцар материалтай байх.</p> <p>3.Халдваргүйжүүлэх талбайн хөрсийг дайргаар солих.</p> <p>4.Септик танкны өмнө Ф1000мм бохирын худаг суурилуулах.</p> <p>5.Септик танк руу орох, гарах Ф150мм шугамын хоолойнуудыг зориулалтын хөөцөрсөнөөр дулаалж полимер мөнгөлгөөр ороож угсрах.</p> <p>6.Септик танкан дээр лаг соруулах, хяналтын худагтай байх.</p> <p>7.Септик танкны лаг соруулах худаг болон бохир усны худагт давхар модон дулаалга хийх, үйлчилгээ хийх шаттай байх.</p> <p>8.Газар шорооны ажлаас илүү гарсан шороогоор хуучин цооног булах.</p> <p>9.Газар шорооны ажлын дараах нөхөн сэргээлт хийх.</p> <p>10.Үнийн санал ирүүлэхээс өмнө газар дээр нь очиж танилцсан байх шаардлагатай.</p>