

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар 2

2019 он 1 сар 22 өдөр

Тосонцэнгэл сум

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:

1.1	Хүсэлтийн дугаар:	№ 02
1.2	Хэрэглэгчийн нэр, регистр:	Тосонцэнгэл сумын цаг уур
1.3	Хэрэглэгчийн байршил:	ЗАВХАН АЙМАГ ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ
1.4	Ажил үйлчилгээний зориулалт:	Цаг уурын албан контор
1.5	Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	2020 оны 01 дүгээр сарын 14 өдрийн 17 тоот албан бичгэ
1.6	Техникийн нөхцөлийн ангилал:	Шинэ холболт
1.7	Тооцооны бүрэн чадал:	20 кВт

Хөёр. Холболтын цэг:

2.1	10/0.4 кВ-ын 9 дугаар дэд өргөөний 16 дугаар тулгуураас үргэлжлүүлэн 1 төмөр бетон тулгуур босгож ЦДКШ татаж тэжээх
-----	---

Гурав. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

3.1	Барилгын 0.4 кВ талын ерөнхий оруулгэд DLMS протоколыг дамждаг 3 фазын баталгаат, бүрэн электрон тоолуур, 100А-ийн тоолуур өөрийн ачаалалд тохирсон автоматыг тусгай хайрцагт суурилуулах.
-----	--

Дөрөв. Тусгай шаардлага:

4.1	9 дүгээр дэд станцын 16 тулгуураас үргэлжлүүлэн 1 төмөр бетон хөл босгож 50 мм2 хөндлөн огтлолтой ЦДКШ татах.
4.2	Цахилгаан шугам сүлжээнд холбогдох явцад дайрч гарах зам талбай, бут сөөгийг сэргээн засварлах.
4.3	Дэд станцад суурилуулж буй тоноглолууд нь өмнө ашиглагдаж байгаагүй шинэ тоноглол байх. ±10%-ийн хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх.


Тав. Дор дурдсан техникийн даалгавар хууль дүрмийг мөрдөх:

5.1	Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу тавигдах шугам, тоноглолууд нь "Алтай Улиастайн Эрчим Хүчний Систем" төрийн өмчит хувьцаат компанийн баталсан "Техникийн шаардлагын тодорхойлолт"-ыг хангасан байх шаардлагатай.
5.2	Дэд өртөө болон шугамын "Ажлын зураг төсөл"-ийг тухайн нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө харуулсан нэгж болон бусад шаардлагатай байгууллагуудтай зөвшилцөн, мэдээллийн санд оруулсан байх, схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах.
5.3	Щитний газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж протокол авсан байх.

- 5.4 "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний ааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийж хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх.
- 5.5 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 29.1.9 хангагч нь хэрэглэгчийн өмчлөлийн шугам, дэд станцаас нутаг дэвсгэрийн хэтийн төлөвийн үндсэн дээр өөр бусад хэрэглэгчийг найж холбох эрхтэй.
- 5.6 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 30.1.10-ийн дагуу түгээх, зохицуулалттай, эсхүл зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр өөрийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчийг холбуулах
- 5.7 "Эрчим хүчний тухай" 30.1.12.эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл учруулсан бол шаардагдах засварыг өөрөө харууцах. Хэрэглэгч уг эвдрэл, гэмтлийг засах шаардлагатай арга хэмжээ авахгүй бол хангагч засварыг хийж, гарсан зардлаа хэрэглэгчээс шаардан авах эрхтэй
- 5.8 "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 30.1.13 нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилга барьж байгаа учир шинээр барьсан эрчим хүчний дэд станц, шугам, тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлэх.
- 5.9 Угсралтын ажлын явцад тус компанийн харьяа салбар, алба хэлтсээр хяналт тавиулж, холбогдох баримтыг бүрдүүлсэн байх.
- 5.10 Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "Алтай-Улиастайн Эрчим Хүчний Систем" төрийн өмчит хувьцаат компанийн харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй хийх.

**Зургаа. Бусад**

- 6.1 Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна



Техникийн нөхцөл *Ц.Ур* Д.Цогтбаатар

Хянансан, Ерөнхий инженер *А.Мөнхтулга* А.Мөнхтулга