



 БАТЛАВ

 УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *М. Дагвасүрэн* /Ж.ДАГВАСҮРЭН /

 Техникийн тодорхойлолт

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Ус сорох гном насос – 1ш
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	УХА
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2020 оны 2 дугаар улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Дээд эх үүсвэр
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	1.1.3 Техник технологийн шинэчлэл
Огноо	2019.12.23

1. **Зорилго:** Эх үүсвэрүүдийн нэгдүгээр өргөгч болон хоёрдугаар өргөгчийн шугам гэмтэхэд ус соруулах.


2. **Бүрдэл:** 1. Гном насосны иж бүрдэл.

3. **Техникийн үзүүлэлт** 400В-д ажиллах. 8-10 кВт, Хүчдэлийн хэлбэлзэл +5%, 50 Гц давтамжид ажиллах, ган ажлын дугуйтай, ажлын дугуйруу хог орохоос хамгаалсан шүүртэй, Бүтээл-180-200м3/цаг Түрэлт-25-40м ,KTZ411 маркийн гном насостой дүйцэхүйц

4. **Чанарын шалгуур:** Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй, чанарын баталгаат хугацаа 12 сар байх.

5. **Бусад:**

БОЛОВСРУУЛСАН: АЛБАНЫ ДАРГА
АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР



/С.АМАРСАНАА/
/Б.БАЯРБИЛЭГ/

ХЯНАСАН:
ИБХ-ИЙН ДАРГА
ХҮХ-ИЙН ДАРГА
ИБХ-ИЙН ЦАХИЛГААН
АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР
ХҮХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

/Н.ОДХҮҮ/
/Ж.НАСАНТОГТОХ/
/Ж.БАТЖАРГАЛ/
/Р.БАТСҮРЭН/

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Ж.ДАГВАСҮРЭН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Цахилгаан насос / 40-60 м3 /бохир усны хэрчигчтэй
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	ШАЗА
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2020 оны 2-р улиралд
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	ШАЗА Их тэнгэр БУӨНС
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	Техник, технологийн шинэчлэл
Огноо	2020

1. Зорилго: Бохир усны шугамын засварын үед бохир усыг татан зайлуулах
2. Бүрдэл: Цахилгаан насосны их бие, шланк, залгуур, Цахилгааны утас 30м
3. Техникийн үзүүлэлт: Чадал 3.7кВт, хүчдэл 380В 50Гц, напор 15м, бүтээл 96м3/цаг, гаралт диаметр 100мм, нэвтрэх биет 50-80мм
4. Чанарын шалгуур: Япон улсад үйлдвэрлэсэн, Tsurumi 100C43.7 дүйцэхүйц
5. Бусад: Нийлүүлсэн байгууллага тоног төхөөрөмжинд баталгаа гаргах, баталгаа 1жилээс доошгүй байх

ХЯНАСАН:





ИБХ-ИЙН ДАРГА
ХҮХ-ИЙН ДАРГА
ХҮХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

ТАНИЛЦСАН:

АЛБАНЫ ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ
Ж.НАСАНТОГТОХ
Р.БАТСҮРЭН
Д.ЭРДЭНЭБАТ
Т.ЭНХБОЛД



БАТЛАВ.
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Ж.ДАГВАСҮРЭН

Техникийн тодорхойлолтын маягт

Төслийн нэр, хүчин чадал /бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Бохир усны насос, хөдөлгүүр
Төсөл хэрэгжих хэлтэс, алба	Баянгол ус суваг ашиглалтын товчоо
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2020 оны 2 дүгээр улирал
Байршил	Агааржуулах станц
Хөрөнгийн ангилал /бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэжлэлт, их ба урсгал засвар/	Техник технологийн шинэчлэл
Огноо	

- 1. Зорилго:** Станцын үйл ажиллагааг найдвартай явуулах
- 2. Бүрдэл:** Агааржуулах насос, цахилгаан хөдөлгүүр, кабелийн хамт
- 3. Техникийн үзүүлэлт:** Чадал-1.5-3.0 квт/цаг, Хүчдэл-380В, давтамж 50 гц, Q-10 м3/цаг Н-25, тэжээлийн кабель- КГ 3х10+1х6 марктай 10метр
- 4. Чанарын шалгуур:** Үйлдвэрийн баталгаат гэрчилгээ, IEC-60034 стандарт шаардлага хангасан, IЕ-3 эрчим хүчний хэмнэлтийн зэрэгтэй байх
- 5. Бусад:** 1 жилийн баталгаат хугацаатай байх

БОЛОВСРУУЛСАН:

БГУСАТ-НЫ ТЕХНИКЧ *Д. Мэндбаяр* Д.МЭНДБАЯР

ХЯНАСАН:

ИБХ-ИЙН ДАРГА *Н. Одхүү* Н.ОДХҮҮ

ХҮХ-ИЙН ДАРГА *Ж. Насантогтох* Ж.НАСАНТОГТОХ

ИБХ-ИЙН ИНЖЕНЕР *Ж. Батжаргал* Ж. БАТЖАРГАЛ

ХҮХ-ИЙН ИНЖЕНЕР *Р. Батсүрэн* Р. БАТСҮРЭН