

## ХОЛБОО НАВИГАЦИ АЖИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГАЗАРДУУЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### 1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод Улаанбаатар хотын “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, Өвөрхангай аймгийн Арвайхэээр, Хархорин, Дорнод аймгийн Чойбалсан, Завхан аймгийн Доной, Тосонцэнгэл нисэх буудлын агаарын навигацийн үйлчилгээний холбооны тоног төхөөрөмжүүдийн газардуулгын эсэргүүцлийг MNS4628-96 стандарт шаардлагад нийцүүлэх засварын ажилд шаардлагатай бараа материалын техникийн тодорхойлолтыг тусгасан болно.

### 2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Газардуулгын системийн засварын ажилд шаардлагатай бараа материалууд нь газар нутгийн хөрсний хүчил, шүлтэнд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн, цахилгаан гүйдэл дамжуулах чадвар өндөртэй, чанарын шаардлага хангасан материалууд байна.

### 3. НИЙЛҮҮЛЭХ БАРАА МАТЕРИАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТОО ХЭМЖЭЭ

д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц
<b>1</b>	70мм2 огтлолтой зэс бүрээстэй ган шин	метр	600
1.1	Зузаан	мм	4
1.2	Өргөн	мм	30
<b>2</b>	Зэс бүрээстэй ган полосо төмөр тор / 4-9 нүдтэй/	м2	13
2.1	Торны хэмжээ 2x1 метр 6 нүдтэй	ширхэг	2
2.2	Торны хэмжээ 1x1 метр 4 нүдтэй	ширхэг	1
2.3	Торны хэмжээ 2x1.5 метр 6 нүдтэй	ширхэг	1
2.4	Торны хэмжээ 2x2.5 метр 9 нүдтэй	ширхэг	1
<b>3</b>	Газардуулгыг тоног төхөөрөмжтэй холбох төгсгөвч	ширхэг	15
3.1	Төгсгөвчийн урт	мм	95
3.2	Хийцийн материал	Зэс эсхүл зэс бүрээстэй ган төгсгөвч	
<b>4</b>	Электрод э-46	кг	25.2
<b>5</b>	Эсэргүүцэл бууруулагч бодис	кг	3000

5.1	Хэвтээ газардуулгын системийн хөрсний хүчил шүлтэнд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, цахилгаан гүйдэл дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх, газардуулгын эсэргүүцэл буулгах бодис		
5.2	Хийцийн материал	Химийн гаралтай эсэргүүцэл бууруулах бодисууд	
<b>6</b>	Гагнуурын Т,Х,Г хэлбэрийн хэв /"Т" , "+", "-", "Δ" тэслэгийн хэв агуулсан/	ком	1
6.1	Хэвний хавчаар	ш	1
6.2	Тэслэгчийн буу	ш	1
6.3	Тэслэгч бодис /Газардуулгын системийн гадас, шин /полоса/, зэс утсыг холбож гагнах бараа материал/	ширхэг	180
<b>7</b>	Зэс бүрээстэй ган гадас Ø14.2 мм	ширхэг	180
7.1	Гадасны диаметр	14.2 мм	
7.2	Гадасны урт	1.5 метр	
7.3	Гадасны хоёр үзүүрийн резьба /толгой, хошуу залгах/	100мм	
7.4	Хийцийн материал	Зэс эсхүл зэс бүрээстэй ган гадас	
<b>8</b>	Гадасны холбогч /14.2мм диаметртэй 1.5 метр урттай 2 гадсыг хооронд нь холбох, зэс ган хийцтэй байна./	ширхэг	108
<b>9</b>	Гадасны толгой /14.2мм диаметртэй 3 метрийн урттай гадасны дээд үзүүрт холбож газарт зоох цохилтыг даах ган хийцтэй байна./	ширхэг	90
<b>10</b>	Гадасны хошуу /14.2мм диаметртэй 3 метрийн урттай гадасны доод үзүүрт холбож газарт зоох боломжтой сайжруулсан ган хийцтэй байна./	ширхэг	90

#### 4. ХҮЛЭЭН АВАХ

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу газардуулгын ажлын бараа материалыг хүлээн авч шалгалт баталгаажуулалтыг хийн, ажил хүлээн авах актыг үйлдсэнээр барааг хүлээн авсанд тооцно.

#### 5. АЧААГ ХҮРГЭХ ЦЭГ: Инег.