

УС СҮВГИЙН УГИРДАХ ГАЗАР  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР /Ж.ДАГВАСҮРЭН/

БАТЛАВ

1985  
T 10257844117868

Техникийн тодорхойлолт

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Трансформатор засвар - 2ш
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	ШАЗА
Төсөл хэрэгжих хугацаа Үндсэн хөрөнгийн код	2020 оны 2 дугаар улирал
Байршил	Налайхын бохир усны насос станц
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба ургсал засвар/	2.1.1 Их засвар
Огноо	2020.04.29

Зорилго: Цахилгаан хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах.

2. **Бүрдэл:** 1. Налайхын бохир усны нэгдүгээр насос станцын хүчиний трансформат 1ш, Налайхын бохир усны хоёрдугаар насос станцын хүчиний трансформат 1ш, засварлах. Засварт : Трансформаторын тагны жириг-2ш, 10/0.4кВ-ын нэвтрэх изиляторын-28ш жийрэг шинээр солих. Мөн трансформаторын тос болон ороомгийг хатаалганд оруулж хатаах.

3. **Техникийн үзүүлэлт:** Налайхын бохир усны нэгдүгээр насос станцын 250кВа-ийн 10/0.4кВ-ын хүчиний трансформат 1ш, Налайхын бохир усны нэгдүгээр насос станцын 250кВа-ийн 10/0.4кВ-ын хүчиний трансформат 1ш,

4. **Чанарын шалгуур:** Баталгаат хугацаа 12 сар

1. **Бусад:** Засварлах тал суурилуулж, туршилт тохируулга хийн хүлээлгэж өгнө.

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР

Г.ЭНХБОЛД

ХЯНАСАН:

ИБХ-ИЙН ДАРГА  
ХҮХ-ИЙН ДАРГА  
АЛБАНЫ ДАРГА  
ХҮХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

И.ОДХҮҮ/  
Ж.НАСАНТОГОХ/  
Д.ЭРДЭНЭБАТ/  
Р.БАТСҮРЭН/