

# ТӨВ ОРОН НУТГИЙН ШАТАХУУНЫ АГУУЛАХЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ НАСОСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

## 1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод орон нутгийн нисэх буудлуудын шатахууны агуулахын засвар үйлчилгээнд шаардлагатай насосны техникийн шаардлага болон тоо хэмжээг тусгасан болно.

## 2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

### 2.1. Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага

- 2.1.1. Нийлүүлэгч нь тухайн чиглэлээр нэг жилээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлагатай байна.
- 2.1.2. Үйлдвэрийн болон тээвэрлэлтээс үүдэлтэй үүсэн гэмтэл, шинж чанарын өөрчлөлт зэргийг бүрэн хариуцах, зөрчлийг арилгах чадамжтай байна.
- 2.1.3. Нийлүүлэгчийн зүгээс чанарын баталгаа гаргана.
- 2.1.4. Барааг өөрийн тээврийн хэрэгслээр эцсийн цэгт хүргэнэ.

### 2.2. Насосанд тавигдах шаардлага

- 2.2.1. Насосыг үйлдвэрлэснээс хойш ашиглаагүй, шинэ байх.
- 2.2.2. Үйлдвэрлэгчийн гаргасан бүтээгдэхүүний үндсэн үзүүлэлт болон хадгалалтын хугацаа, ашиглалтын заавартай байх
- 2.2.3. Насос болон түүний үйл ажиллагааны үндсэн параметруудийг агуулсан бичиг баримт
- 2.2.4. Баталгаат засварын хугацаа нь ажил хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 12 сар байна.
- 2.2.5. Үйлдвэрийн хайрцаг сав, баглаа боодолтой байх.

### 2.3. Насосны тоо хэмжээ, үзүүлэлт

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
2.3.1	Дугуйт насос	Урсгалын хурд – 500 л/мин дээш Сорох өндөр – 9 м дээш Эргэлтийн хурд – 1435-1450 Хүчдэл – 220,380 Вт Хүчин чадал – 4-6 кВт	1 иж бүрдэл

## 3. БАРАА ХҮРГЭХ ЦЭГ

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буян-Ухаа, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Газрын тусгай үйлчилгээний шатахуун хангалтын алба.