

ЗАСАГ ДАРГА БАТЛАВ: Ш.ЕРБОЛАТ



## ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

- 1 **Хэрэглэгчийн нэр:** ховд сумын Баянбулаг баг
- 2 **Хэрэглэгчийн байршил** Ховд аймгийн Ховд сум
- 3 **Ажил үйлчилгээний зориулалт:** Багийн төвийн цахилгаан хангамж
- 4 **Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл :** Ховд сумын засаг даргын 2020 оны А/62 дугаар захирамж
- 5 **Суурилагдсан хүчин чадал:** 30 кВт
- 6 **Холбогдох цэг байршил:** Ховд аймгийн Ховд сумын Баянбулаг багийн төвийг цахилгаан эрхчим хүчинд холбох болсон тул цахилгаан хангамжийг нь Ховд Жаргалант станцаас Баянбулаг амралтын газрыг тэжээж буй 6 кВ-ын ЦДАШ-ын төгсгөлөөс үргэлжлүүлэн бетон хөлтэй модон тулгуур бүхий 6 кВ-ын ЦДАШ-ыг 1,6 километр шинээр барьж шугамын төгсгөлд 6/04 кВ-ын 63 кВа чадал бүхий АТП станц барьж станцын 04 кВ талаас тус бүр 160 ампер бүхий залгууртай 3 гаргалгаа гаргаж нийт 0,8 километр нийт 2,4 километр шугам барих
- 7 **Тоолуур:** Монгол улсын стандарт шаардлагыг хангасан электрон тоолуурыг дэд станцын 04 кв-ын ерөнхий гаргалгаан дээр тавих бөгөөд Ховд ЦТС ХХК-ын тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн лабораторит баталаажуулсан байх
- 8 **Тусгай заалт :** ЦДАШ, АТП станц , шугамын угсралтын ажлыг Ховд ЦТС ХХК-ын техник хяналтын албаар хянуулж хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөр дамжуулан гэрээ хийсэн байх
- 9 **Дор дурдсан техникийн даалгавар хууль, дүрэм журмын дагуу мөрдөх.**
  - 9.1.Монгол Улмын эрчим хүчний тухай хууль, Засгийн газрын 2001 оны 263 дугаар

тогтоолоор батлагдсан Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, эрчим хүчний зохицуулах газрын зохицуулагч нарын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Ховд ЦТС ХХК-ны холболтын засварын заалтыг мөрдлөгө болгох.

9.2.ЦДАШ, КТПН станц бусад тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг батлагдсан норм нормативийн дагуу хийж эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлэн протоколь үйлдсэн байх.

9.3.Хүчдэлийн түвшингийн 5%-ийн хэлбэлзэлд тохирсон тоноглол суурилуулах

9.4.Хэрэглэгчийн өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоноглолын ашиглалт аюулгүй ажиллагаа хариуцах.

9.5.Байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас хүчдэл тасархад ажиллах аваарын нөөц эх үүсвэрийг холбосон байх.

9.7 Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсоноос хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй



ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО



ЗАСАГ ДАРГА БАТЛАВ;  
Ш.ЕРБОЛАТ



ХОВД АЙМГИЙН ХОВД СУМЫН БАЯНБУЛАГ БАГИЙН ТӨВИЙН ЦАХИЛГААН  
ХАНГАМЖИД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2020.05.04

Дунд ус

1	Хийгдэх ажлын үндэслэл	1.1 Ховд аймгийн Ховд сумын Баянбулаг багийн төвийг цахилгаан сүлжээн холбох 1.2 Ховд аймгийн Ховд сумын Баянбулаг багийн иргэдийн хүсэлт, сумын ИТХ-ын шийдвэр
2	Байршил	Ховд аймгийн Ховд сумын Баянбулаг баг
3	Обектийн бүрэлдэхүүн хүчин чадал	3.1. 6 Кв-ын ЦДАШ 3.2. 6/04 Кв-ын 63 Ква чадалтай 3 гаргалгаа бүхий АТП дэд станц 1 ком 3.3. Жаргалант станцын ХХБ-ын Баянбулаг амралтын газрын тэжээх 6 Кв-ын ЦДАШ-аас үргэлжлүүлэн багийн төврүү 6кв-ын ЦДАШ-ын нийт 1,6 километр, багийн төв хүртэл 0,8 километр байх ба нийт 2,4 километр барих. 3.4. Шугамын эхлэл дээр 6кв-ын хуурай салгуур тавих. 3.5. Кабелийн хөндлөн огтлолд тохирсон төгсгөвч шахаж холболт хийх. 3.6. Тоолуур хэмжих хэрэгсэлийг баталгаажуулж эрчим хүч хэрэглэх гэрээг шинэчлэн байгуулах.

Болосруулсан үнэлгээний хороо

