



Суурилуулагдах генератор нь дараах үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:

50КВА ГЕНЕРАТОР

ГЕНЕРАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ		
1	Чадал	50кВа
2	Ажиллах хүчдэл	400/230 Вольт
3	Ажиллах давтамж	50 Гц
4	Фазын тоо	3
5	Хамгаалалтын зэрэг	IP 23
6	ATS/ нөөц тэжээл автоматаар залгагч/ төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна	
7	ATS-ын төхөөрөмж нь 2 талын ажиллагаатай байна.	
8	Генератор нь гүйдэл, хүчдэл, чадал, давтамжийг хянах LCD дэлгэц бүхий хяналтын самбартай байна.	
9	ATS нь автомат болон гар ажиллагааны горимд ажиллах боломжтой байна.	
10	Генератор нь зориулалтын дуу намсгуурт бүхээгт суурилагдсан байна.	
11	Генератор нь хэвийн бус горимын үед аваарын зогсолт хийх ухаалаг удирдлагын системтэй байна.	
12	Гарын авлага болон ашиглалтын заавар, схем нь монгол хэл дээр байна.	
ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ		
13	Хөдөлгүүрийн төрөл	Дизель
14	Хөдөлгүүрийн эргэлт	1500 эрг/мин
15	Хөргөлтийн төрөл	Тосон
16	Хөдөлгүүрийн хөргөлт	Шингэн
17	Хөдөлгүүрийн багтаамж	4 литрээс багагүй
18	Эхний асаалтыг хийх 12 болон 24В-ын аккумулятортай байна	
19	Түлшний зарцуулалт 100% ачаалалтай үед 25 литрээс багагүй байна.	
20	Хөдөлгүүрийн түлшний савны багтаамж нь бүрэн ачааллын үед 8 цагаас багагүй байна.	
21	Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн хэт халсан үед хөдөлгүүрийг автоматаар унтраах системтэй байна.	

Хянасан:

Ерөнхий инженер  Б.Бат
Тодорхойлолт гаргасан:

Цахилгааны инженер  Х.Ганцацрал