

БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Б. ЭНХЦЭЦЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУР

/Усан сан буянтын гүний худгийн 6кВ-н ЦДАШ/

2020.06.18

Д/д	Нэр төрөл үзүүлэлт	Шаардлага
1	Стандандарт шаардлага	Гэрээнд өөрөөр заагүй бол бүх бараа материал нь шинэ ашиглагдаагүй . Материалд лаборторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн, чанарын гэрчилгээгээр баталгаажуулсан байх. 6кВ-н тулгуур нь олон улс болон монгол улсын стандарт нийцсэн чанартай бат бөх байна. MNS4232:2006, MNS233:2007, MNS232:2011 стандарт шаардлага хангасан УКШ12-35,19 маягын М400 маркын стандартын дагуу тус тус сонгоно.
2	Бараа материал	1.Эргэлтийн анкер тулгуур УА15-5ш 2. Тулаастай тулгуур 6 ш 3. Дундын тулгуур ЗБ15-60ш, металл хийц, тусгаарлагч шаазан бусад дагалдах хэрэгслийн хамт, металл хийц нь АС-70 утасыг даахуйц байна. 4. Кабель ААБЛУ-3х 95- 70м 5.Дундын муфт-WSZ-10/3.2-95ф 1ш
	Баталгаа	Худалдан авсан бараа материалд чанарын баталгаа шаардана.

ХЯНАСАН: ЦАХИЛГААНЫ ТЕХНИКЧ

Н.ОЮУНЧИМЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:ӨХ ЦАХИЛГААНЧИН

К.МАНАРБЕК