



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ш.БАЯНМӨНХ

QXF116-16/130/70 МАРКЫН ЗУУХНЫ ГАЛЫН ХОТОЛ БОЛОН ЦИКЛОНД  
СУУРИЛАГДСАН СОПЛОНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | Нэр                           | Техникийн тодорхойлолт   | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг |
|---|-------------------------------|--|-------------|------------|
| 1 | Галын хотлын сопло /8 нүхтэй/ | <ul style="list-style-type: none"><li>Бүтээгдэхүүний төрөл: Галд болон үрэлтэд тэсвэртэй өндөр чанаржуулсан гангаар хийгдсэн сопло</li><li>Гангийн марк: 45SiMn2Cr25Ni6</li><li>Ажиллах температур: 1000°c</li><li>Галд тэсвэртэй температур: 1500°c</li></ul> | ширхэг      | 150        |
| 2 | Циклоны сопло /6 нүхтэй/      | <ul style="list-style-type: none"><li>Бүтээгдэхүүний төрөл: Галд болон үрэлтэд тэсвэртэй өндөр чанаржуулсан гангаар хийгдсэн сопло</li><li>Гангийн марк: 13SiMn2Cr17Ni8</li><li>Ажиллах температур: 1000°c</li><li>Галд тэсвэртэй температур: 1500°c</li></ul> | ширхэг      | 100        |
| 3 | Циклоны сопло /18 нүхтэй/     | <ul style="list-style-type: none"><li>Бүтээгдэхүүний төрөл: Галд болон үрэлтэд тэсвэртэй өндөр чанаржуулсан гангаар хийгдсэн сопло</li><li>Гангийн марк: 13SiMn2Cr17Ni8</li><li>Ажиллах температур: 1000°c</li><li>Галд тэсвэртэй температур: 1500°c</li></ul> | ширхэг      | 100        |

ТАЙЛБАР:

- Сэлбэг материалын талаар захиалагчаас тодруулга авч болно /Соплоны бодит хэлбэрийг захиалагчаас авч зургийг дахин боловсруулах /
- Техникийн зургийг хавсаргав.
- БНХАУ-н Wuxi Huaguang boiler LLC үйлдвэрлэгдсэн QXF116-16/130/70 маркын ЭБДШ технологитой зуухны галын хотол болон циклонд суурилагдсан сопло

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- Соплоны гангийн маркыг тодорхойлсон шинжилгээний дүгнэлт.
- Захиалагчаас өгсөн техникийн зургийг дахин боловсруулж гаргах.
- Үйлдвэрийн сертификаттай байх.

ХЯНАСАН

ЗУУХАН ЦЕХИЙН ДАРГА



БОЛОВСРУУЛСАН

ЗУУХНЫ АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Э.АРИУНБОЛД

Л.ЭРДЭНЭХҮҮ

# ГАЛЫН ХОТЛЫН СОЛЛО




|                          |             |                     |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| "АМГАЛДАН ДУГААНЫ СТАНЦ" |             |                     |
| Хянасан                  | Э.Ариунболд | Зуухан цехийн дарга |
| Гүйцэтгэсэн              | Л.Эрдэнэхүү | Ашиглалтын инженер  |
|                          |             | Галын хотлын солло  |





# ЦИКЛОНЫ 6 ШИРХЭГ НҮХТЭЙ СОГЛЛО



|                                |             |                     |               |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>"АМГАЛАН ДУЛДАНЫ СТАНЦ"</b> |             |                     |               |
| Хянасан                        | Э.Ариунболд | Зуухан цехийн дарга | Циклоны согло |
| Гүйцэтгэсэн                    | Л.Эрдэнэхүү | Ашиглалтын инженер  |               |