

БАТЛАВ: ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ
БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Ч.ЦОГТСАЙХАН

Амгалан Дулааны Станц ТӨХК-ийн

яндангийн гэрэлтүүлгийн техникийн тодорхойлолт

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Үзүүлэлт	Хөндлөн огтлол
1	Кабель	М	500	Зөөлөн зэс голтой, Орос кабель	2x4мм
2	Гэрэлтүүлгийн самбар	Ш	3	Ус чийгнээс хамгаалагдсан, гадаа байрлах зориулалттай.	-
3	Кабель сүвлэх хар хоолой	М	500	Гал дэмждэггүй	Ф22

№	Үзүүлэлт	Өнгө	Нэгж	Тоо	Гэрэлтэлт	Өнгөний температур	Ажиллах цаг	Хүчдэл [В]	Чадал
1	LED Прожуктор	Ногоон	ш	16	550лк	5000 К	80000	220В	150 Вт
		Улаан	ш	16	550лк	5000 К	80000	220В	150 Вт
		Шар	ш	16	550лк	5000 К	80000	220В	150 Вт

- Уг техникийн өгөгдөлтэй дүйцэх болон илүү үзүүлэлттэй байж болно.
- Прожуктор нь олон өнгөөр асдаггүй байх.
- Яндангийн гэрлийг суурьлуулж монтажийг хийж гүйцэтгэнэ.
- Яндангийн 40м, 80м, 120м түвшин дээр байрлагдсан хуучин гэрлийг сэргээнэ.

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН: ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Ц.ЗЭЛМЭ