

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар КСРМ-10,6,4 /1600*600*400/	КОМ	1
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	Ш	1
3	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP31	Ш	1
4	1*60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54	Ш	2
5	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазнаас зүүх хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54	Ш	4
6	2*36Вт чадалтай люминециент чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP20	Ш	2
7	1*9 Вт чадалтай "ГАРАХ"арах, бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	2
8	2*8вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тоноглох цэнэг хураагууртай ослын гэрэлтүүлэгч IP20	Ш	3
9	1 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох хамгаалалтын тагтай розетка 250В 16А	Ш	3
10	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга 250В, 10А	Ш	2
11	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга 250В, 10А	Ш	2
12	Розетка унтраалагын блок угсрах	Ш	7
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	Ш	10
14	Зэс голтой 2.5мм ² утас татах	М	400
15	Зэс голтой 4мм ² утас татах	М	80
16	3.4 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	М	19
17	5.4 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	М	12
18	5*50 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	М	22
19	5*95мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	М	7
20	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-16 мм	М	200
21	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм	М	100
22	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-25 мм	М	100
23	Утас сүвлэх пластмссан хоолой d-100	М	25
24	Утас сүвлэх пластмссан хоолой d-200	М	25
25	95мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	10
26	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	20
27	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /40*4мм/	М	70
28	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх/ 25x4мм/	М	100
29	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	М	50
30	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	Ш	15
31	0.8м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	М ³	1317
32	Хөрс солиход шаардагдах шавар хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	М ³	1317
33	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	М ³	1317