

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар ЩМП-10,6,4 /1000*600*400/	ком	1
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
3	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP31	ш	2
4	1*60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54	ш	2
5	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазнаас зүүх хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54	ш	8
6	2*36Вт чадалтай люминециент чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP20	ш	2
7	1*9 Вт чадалтай "ГАРАХ"арах, бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
8	2*8вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тоноглох цэнэг хураагууртай ослын гэрэлтүүлэгч IP20	ш	3
9	1 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох хамгаалалтын тагтай розетка 250В 16А	ш	3
10	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга 250В, 10А	ш	2
11	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга 250В, 10А	ш	2
12	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	7
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	10
14	Зэс голтой 2.5мм ² утас татах	м	550
15	Зэс голтой 4мм ² утас татах	м	70
16	3.4 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	м	26
17	5.4 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	м	14
18	5*35 мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	м	26
19	5*70мм ² огтлолтой зэс голтой кабель ВВГнгLS	м	20
20	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-16 мм	м	200
21	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм	м	200
22	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-25 мм	м	100
23	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-50мм	м	50
24	Утас сүвлэх пластмссан хоолой d-100	м	25
25	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20
26	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
27	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /40*4мм/	м	80
28	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх/ 25x4мм/	м	100
29	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	50
30	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	15
31	0.8м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м ³	1317
32	Хөрс солиход шаардагдах шавар хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	м ³	1317
33	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м ³	1317