

БАТЛАВ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА

Д.БЯМБАСҮРЭН

2020 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдөр

**Аюулгүй байдлын үзлэгт ашигладаг рентген цацрагийн төхөөрөмжид
ашиглах тог баригчийн /UPS/ техникийн шаардлага**

Нэр:	ТСГ БАРИГЧ /UPS/
Хэмжих нэгж	Ширхэг
Тоо хэмжээ	20
Хэрэглээ, зориулалт	“Чингис Хаан” ОУНБ-ын аюулгүй байдлын үзлэг рентген төхөөрөмжид
Ашиглалт	Тог баригч нь шинэ, ашиглалтын хувьд найдвартай, хүчдэл тасарсан үед багадаа 20 минут түүнээс дээш ажилладаг байх шаардлагатай байх
Чанар түвшин	2019 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх шаардлагатай
Техникийн үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none">- Чадал (VA/W) 2000VA/1600W дээш үзүүлэлттэй байх- Онлайн (давхар хувиргагчтай)- Оролтын хүчдэлийн хязгаар, давтамж 160VAC-300VAC, 40-70Hz- Гаралтын хүчдэл, давтамж 220-230VAC, 50 Hz / 60 Hz ± 0.5%- Оролтын залгуурын төрөл IEC-320 C14- Гаралтын залгуурын төрөл IEC 320 C13 x 2 , Universal Sockets x 2- Шилжих хугацаа - 0ms- Тогны хэлбэлзлийн хамгаалалт болон Богино холболтын хамгаалалттай байх- Бүрэн ачааллын үед баттерейгаар ажиллах хугацаа 20 минутаас дээш- Ажиллах температур нь -20°C-с 50°C
Дохиопол болон нэмэлт функци	LCD дэлгэц, дуут болон гэрлэн дохиоллоор мэдээллийг харуулдаг байх. / Асаж байгаа, Тог залгасан горим, Баттерей горим, Шууд холболтын (bypass) горим, ECO горим,C/F горим, Алдаа, Баттерей солих, Баттерей горимын үед, Баттерей дуусахад, Хэт ачааллын үед, UPS алдаа заахад, Баттерей солих болсон үед /
Техник ашиглалтын заавар	Төхөөрөмж нь өөрийн техник ашиглалтын англи болон монгол хэлээр заавартай байх
Баталгаат хугацаа	Төхөөрөмжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сараас доошгүй байх
Брэндийн хувьд	Төхөөрөмж нь дэлхийд танигдсан нэртэй брэндийн бүтээгдэхүүн байх бөгөөд тухайн ондоо үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх шаардлагатай

ХЯНАСАН:

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН НИСЭХ
БУУДЛУУДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Д.МЯГМАСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА


Б.АЛТАНТУЯА

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮД

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА


Т.БАЯРБАЯСГАЛАН


Э.ЭНХЗОРИГ


А.ЭНХЦЭЦЭГ


Б.МӨНХБААТАР