

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Утга	Техникийн нөхцөл	Зураг	Тоо ширхэг
1	Гэрлийн цамхаг	<ul style="list-style-type: none"> 12м өндөртэй Залгагдах холбоос бүхий хоолойт, их бие нь 12 талт өнцөгтэй Цамхагийн эд ангиудыг зэврэлтээс хамгаалсан, халуун аргаар цайрхсан Q355B гангаар хийсэн 27м/с-ээс ихгүй салхинд тэсвэртэй 15мм-ээс ихгүй ихгүй мөстөлтөд тэсвэртэй 8 балл-ын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй Засвар, үзлэг шалгалт хийх цооног нүхтэй 		9.00
2	Гэрлийн цамхагийн төмөр бетон суурь	<ul style="list-style-type: none"> 800мм, 660мм, 540мм -ийн диаметраар давхарлагдсан төмөр бетон суурь 		9.00
3	LED гэрэлтүүлэг	<ul style="list-style-type: none"> 400 – 600 ватт Гадна зориулалтын IP65 стандартад нийцсэн, -40 ~ +50°C температурт ажиллах боломжтой 4000 – 5000лк Өнгөний температуртай LED ламптай 220V-ийн цахилгааны эх үүсвэрээр ажилладаг 		72.00
4	Хяналтын камер	<ul style="list-style-type: none"> 40м хүртэл зайд таних боломжтой H265 өргөтгөлтэй Цагтахгүй SD Card-тай 4 – 8MP нягтаршилтай IP67 стандартыг хангасан байх 		27.00
5	Камерийн бичигч	<ul style="list-style-type: none"> 32 сувагтай H.265 өргөтгөлтэй 320Mbps оролтын хурдтай 320Mbps гаралтын хурдтай 8 SATA бүхий тус бүр 12TB-ын багтаамжын хатуу дисктэй 		1.00
6	Сүлжээний өргөтгөгч	<ul style="list-style-type: none"> 4 портоотой POE дэмждэг Дэмжүүлэх хурд 10/100/1000 mbps 		10.00
7	Хяналтын дэлгэц иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> 21 – 24 инч LCD дэлгэц Компьюторын гар хулгана 		1.00
8	Гадна зориулалтын чанга яригчийн систем иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> 20 – 30 ватт-аас багагүй Гадна зориулалтын Ган хийцтэл бүхий тогтоогчтой 		36.00
9	Цахилгааны кабель /м/	<ul style="list-style-type: none"> Эс утас бүхий сайн чанарын гадна хамгаалалттай кабель 		10.800.00
10	Сүлжээний кабель /м/	<ul style="list-style-type: none"> CAT5 сүлжээний кабель 		10.800.00
11	Дууны сигналын кабель /м/	<ul style="list-style-type: none"> Сайн чанарын дууны кабель 		11.250.00
12	Кабель ухаж булах	<ul style="list-style-type: none"> Чанартай сайн гүйцэтгэх 		32.850.00