

Ерөнхий инженер..... Г. Даваадорж/

Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл Дугаар № 28/ 2023



2023 оны 03 - р сарын 29-ны өдөр

Мөрөн сум

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хэрэглэгчийн нэр: Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Засаг Дарга Д. Цогбаяр
Хөвсгөл аймаг, Түнэл сум, Булаг баг РД:9070133 Утас-88089893
2. Хэрэглэгчийн байршил: Хөвсгөл аймаг, Түнэл сум, Булаг баг бурхант 1-105
3. Хэрэглэгчийн зориулалт: Спорт заалны барилга
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: : Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Засаг Дарга Д. Цогбаяр 2023-03-28 өдрийн албан тоотын дагуу
5. Суурилагдсан чадал - 40кВт
6. Холбогдох нэг: 35/10кВ-ын Бугат дэд станцын 10кВ-ын Түнэл гаргалгаанаас тэжээгдэж буй АТП-1 дэд станцаас шинээр гаргалгаа гарган авч ачаалалд тохирсон кабелиар хэрэглээг тэжээх. Салбарлалтын эхэнд тоолуур хэмжих хэрэгслийг тусал нь щит тоноглож суурилуулах шаардлагатай.
7. Тоолуур: / DTZY88/ маркын 3 фазын ухаалаг тоолуур
8. Гүйдлийн трансформатор - Тооцоогоор
9. Тусгай заалтууд: Хүчдэл унасан тохиолдолд цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжгүй. /Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.2-т заасны дагуу өөрийн хэрэглээг хангах Нөөц эх үүсгүүрийг бэлэн байлган ажиллуулах/
10. Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй хугацаа: 3 жил

Щит тоноглолын болон газардуулгыг норм дүрэм стандартын дагуу хийх. / Зайлшгүй газардуулга болон аянга зайлуулагч хийж хангагч байгууллагын эрх бүхий ажилтнаар хэмжүүлж акт гаргуулж авах шаардлагатай/

Хэрэглэгчдэд тавигдах шаардлага

- Ажлын зураг хийлгэж ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөх.
- ЦДАШ-ын трассыг Сумын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан сумын газрын албатай зөвшилцөж зургаар баталгаажуулах.
- Цахилгаан хангамж тасарсан тохиолдолд хэрэглэгчийн өмч хөрөнгөнд хохирол учирч болох хэрэглэгч нөөц дизель цахилгаан үүсгүүртэй байх ба автомат асаалтын систем болон АВР-тэй байх.
- Техникийн нөхцөлд заагдсан арга хэмжээг дутуу авсан нөхцөлд ЦЭХ-ээр хангахгүй болно.
- Хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, эзэмшил өөрчлөгдөх, байршил өөрчлөгдвөл дахин техникийн нөхцөл авна.

Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоог төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажилтныг томилж бөгөөд

шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. (Хэвийн бус үйл ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийлгэх)

Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог сар бүрийн 23 -ны дотор хийх.

Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Техникийн комиссын гишүүд:

Борлуулалтын албаны дарга  Л. Дариймаа

Ашиглалтын албаны дарга  Б. Аюуш

Хяналтын инженер  Б. Батхавга

ГТХ-ийн инженер  А. Баттулга