



Батчийн:

Ерөнхий инженер..... Г.Даваадорж/

Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл: Дугаар № 30/ 2023

ТТГ8210 № 2496569

## Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл

2023 оны 03 - р сарын 30-ны өдөр

Мөрөн сум

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хэрэглэгчийн нэр: Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд, Хөвсгөл аймаг, Төмөрбулаг сум, Утас: 89058936 РД-9070737
2. Хэрэглэгчийн байршил: Хөвсгөл аймаг, Төмөрбулаг сум
3. Хэрэглэгчийн зориулалт: Спорт цогцолбор
4. **Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:** : Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд 2023-03-28-ны өдрийн №-3/30 албан тоотын дагуу
5. Суурилагдсан чадал - 50кВт
6. **Холбогдох цэг:** 110/35/10кВ-ын Тосонцэнгэл дэд станцын 10кВ-ын Төмөрбулаг гаргалгаанаас тэжээгдэж буй АТП-1 дэд станцаас шинээр гаргалгаа гарган авч ачаалалд тооцсон кабелиар хэрэглээг тэжээх. Салбарлалтын эхэнд тоолуур хэмжих хэрэгслийг тусад нь щит тоноглож суурилуулах шаардлагатай.
7. Тоолуур: / DTZY88/ маркын 3 фазын ухаалаг тоолуур,
8. Гүйдлийн трансформатор - Тооцоогоор
9. **Тусгай заалтууд:** Хүчдэл унасан тохиолдолд цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжгүй. /Эрчим хүчиний тухай хуулийн 30.2-т заасны дагуу өөрийн хэрэглээг хангах Нөөц эх үүсгүүрийг бэлэн байлган ажиллуулах/
10. **Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа:** 3 жил

Щит тоноглолын болон газардуулгыг норм дүрэм стандартын дагуу хийх. / Зайлшгүй газардуулга болон аянга зайлцуулагч хийж хангагч байгууллагын эрх бүхий ажилтнаар хэмжүүлж акт гаргуулж авах шаардлагатай/

### Хэрэглэгчдэд тавигдах шаардлага

- Ажлын зураг хийлгэж ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөх.
- ЦДАШ-ын трассыг Сумын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан сумын газрын албатай зөвшилцөж зургаар баталгаацуулах.
- Цахилгаан хангамж тасарсан тохиолдолд хэрэглэгчийн өмч хөрөнгөнд хохирол учирч болох хэрэглэгч нөөц дизель цахилгаан үүсгүүртэй байх ба автомат асаалтын систем болон АВР-тэй байх.
- Техникийн нөхцөлд заагдсан арга хэмжээг дутуу авсан нөхцөлд ЦЭХ-ээр хангахгүй болно.
- Хүчин чадлаа нэмэгдүүлсөх, өзөмшил өөрчлөгдөх, байршил өөрчлөгдвэл дахин техникийн похцөл авна.

Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног тохооромжийн ашиглалт үйлчилгээний зааг дотогрхи цахилгаан тоог төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажилтныг томилох бөгөөд

шугам сүлжээний хамгаалалтын зурvas дотор гэр , орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ омчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно.

(Хэвийн бус үйл ажиллагаатай үед нийредийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийлгэх)

Цахилгаан эрчим хүчиний тооцоог сар бүрийн 23 -ны дотор хийх.

Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн похцөл авна.