

2023 ОНЫ СУМЫН ЕБС-ЫН ХАШААНД ХУДАГ ГАРГАХ, ЦЭВЭР УСНЫ ХОЛБОЛТ
ХИЙХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№		2023.05.02
1	Захиалагчийн нэр	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын ЗДТГ
2	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	ЕБС-ийн хашаанд худаг гаргах, цэвэр усны холболтууд хийх
3	Тендер шалгаруулалтын дугаар	УВАЗХСЗДТГ/202312026
4	Техникийн тодорхойлолт	
	А. Зориулалт	Сумын ЕБС-ын ариун цэврийн байгууламж, цэвэр усны хангамж
	Б. Хэрэглээ	Ариун цэврийн байгууламж, цэвэр ус
	В. Чанарын түвшин	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын ЕБС-ын хашаанд хайгуул хийж гүн өрмийн 1ш худаг шинээр гаргах ажлыг гүйцэтгэхэд худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS 6088:2011, худгийн цооногийн хийц, зохиомж стандартыг мөрдлөг болгон доорх нөхцлийг хангаж ажиллана.
Д. Техникийн үзүүлэлт	<p>1. Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геофизикийн судалгаа хийж, худгийн байршлыг эцэслэн тогтоох - Цооногийн ашиглалтын ундарга: нэг цагт 2мз-аас дээш ус өгөх хүчин чадалтай - Суултын яндангийн материал нь ган эсвэл хуванцар хоолой байна. - Шүүрийн яндангийн материал нь ган эсвэл хуванцар хоолой байна. - Ус өргөх яндангийн диаметр 30мм-ээс багагүй залгаасгүй байна. - Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 9мм-ээс томгүй байна. - Тунгаагуурын гүн: 2м-ээс багагүй - Худгийг шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа: 24 цагаас багагүй - Усны чанарын сорилт авах шинжилгээ хийлгэх <p>2. Худгийн насос, генератор, цахилгааны утас</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гүний насос: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан. Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх. - Цахилгааны утас: 3-4 салаа, ус чийгний хамгаалалтай. худагт ашиглах шаардлагыг хангасан. насосноос хянах самбар хүртэл үргэлжилсэн (залгаасгүй), ус өргөх янданд 2м тутамд хэвчиж (туузаар ороож болохгүй) тогтооно. - Худгийн цахилгааныг сумын төвийн төвлөрсөн системд холбох ба цооногийн дэргэд шон хийж худгийн тоолуурыг /хянах самбар/ байрлуулна. <p>3. Худгийн холболт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Худгийн цооногоос ЕБС-ийн ариун цэврийн байгууламжийн байр хүртэл ил холболтыг хийж 	

		<p>өгнө. Холболтын хоолойн диаметр нь 30мм-ээс багагүй байх</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЕБС-ын байранд усны нөөцийн савыг байрлуулна. Нөөцийн савны багтаамж нь 3тн-оос багагүй байх ба усны саванд ус өргөлтийн мэдрэгч суурьлуулна. Усны сав нь хуванцар байж болно. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны хэрэглээнд хэрэглэж болох стандартыг хангасан байна <p>4. Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Худгийн паспортыг бэлтгэх - Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог хаягдал гэх мэт/ - Худег, гүний насос, ажиллуулах, үйлчилгээ хийх талбайн сургалт хийх
	<p>Е. Тоо хэмжээ</p>	<p>1ш худаг</p>

Ажлын хэсэг