

2023 ОНЫ СУМЫН ОНХС-ЫН ХӨРӨНГӨӨР НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУДАГ
ГАРГАХ ЦЭВЭР УСНЫ ХОЛБОЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ,
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№		2023.05.02
1	Захиалагчийн нэр	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын ЗДТГ
2	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Ногоон байгууламжийн усалгааны худаг гаргах, цэвэр усны холболт хийх
3	Тендер шалгаруулалтын дугаар	УВАЗХСЗДТГ/202312021
4	Техникийн тодорхойлолт	
	А. Зориулалт	Сумын ногоон байгууламжийг усжуулах
	Б. Хэрэглээ	Ногоон байгууламж услах, ЗДТГ-ын цэвэр усанд холбох
	В. Чанарын түвшин	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын ЗДТГ-ын хашааны хайгуултай цэгт гүн өрмийн 1ш худаг шинээр гаргах ажлыг гүйцэтгэхэд худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS 6088:2011, худгийн цооногийн хийц, зохиомж стандартыг мөрдлөг болгон доорх нөхцлийг хангаж ажиллана.
Д. Техникийн үзүүлэлт	<p>1. Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геофизикийн судалгаа хийж, худгийн байршлыг эцэслэн тогтоох - Цооногийн ашиглалтын ундарга: нэг цагт 2мз-аас дээш ус өгөх хүчин чадалтай - Суултын яндангийн материал нь ган эсвэл хуванцар хоолой байна. - Шүүрийн яндангийн материал нь ган эсвэл хуванцар хоолой байна. - Ус өргөх яндангийн диаметр 30мм-ээс багагүй залгаасгүй байна. - Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 9мм-ээс томгүй байна. - Тунгээгуурын гүн: 2м-ээс багагүй - Худгийг шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа: 24 цагаас багагүй - Усны чанарын сорилт авах шинжилгээ хийлгэх <p>2. Худгийн насос, генератор, цахилгааны утас</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гүний насос: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан. Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх. - Цахилгааны утас: 3-4 салаа, ус чийгний хамгаалалтай, худагт ашиглах шаардлагыг хангасан, насосноос хянах самбар хүртэл үргэлжилсэн (залгаасгүй), ус өргөх янданд 2м тутамд хавчиж (туузаар ороож болохгүй) тогтооно. - Худгийн цахилгааныг сумын төвийн төвлөрсөн системд холбох ба цооногийн дэргэд шон хийж худгийн тоолуурыг /хянах самбар/ байрлуулна. <p>3. Худгийн холболт</p>	

	<p>- Худгийн цооногоос ЗДТГ-ын байр хүртэл /80м/ ил холболтыг хийж өгнө. Холболтын хоолойн диаметр нь 30мм-ээс багагүй байх</p> <p>- ЗДТГ-ын байранд усны нөөцийн савыг байрлуулна. Нөөцийн савны багтаамж нь 1.5тн-оос багагүй байх ба усны саванд ус өргөлтийн мэдрэгч суурьлуулна. Усны сав нь хуванцар байж болно. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны хэрэглээнд хэрэглэж болох стандартыг хангасан байна.</p> <p>- Нөөцийн саваас ЗДТГ-ын цэвэр усны системд холбох ажлыг хийнэ.</p> <p>- Мөн худгийн цооногоос гудамж хүртэл 140м ил хоолой татах ба хоолойн диаметр нь 30мм-ээс багагүй байна. Хоолойд усны хаалт хийж өгнө.</p> <p>4. Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх</p> <p>- Худгийн паспортыг бэлтгэх</p> <p>- Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог хаягдал гэх мэт/</p> <p>- Худаг, гүний насос, ажиллуулах, үйлчилгээ хийх талбайн сургалт хийх</p> <p>- 200м үрттай ус дамжуулах уян хоолой дагалдуулж өгнө.</p>
E. Тоо хэмжээ	1ш худаг

Ажлын хэсэг