

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Д.БАЯНМӨНХ

**ХӨДӨӨГИЙН БАГТ ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Багц-1 Жавхлантаг багт

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	III зэргийн хатуулагтай чулуулагч цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.5	MNS6088:2011 шаардлагыг хангасан байна.
2	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 150мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5	
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 150 мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100 м хүртэл	10м	5	
4	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт 150 мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5	
5	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1	
6	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1пм	5	
7	Эргэлтийн аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цооног	1	
8	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих	км	0.05	
9	Цооногт насос суурилуулах	ш	1	

**ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо	Тайлбар
1	Байгалийн хөрсийг гараар, нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	8.64	MNS 6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД81-11-06, БНБД81-12-06, БНБД81-16-06, БНБД51-02-05, БНБД31-02-03, БНБД31-12-08 MNS 5830:2008 MNS5802, 2007 -д заасан үзүүлэлт шаардлагыг, худгийн шахуурга, цахилгааны эх
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	1.63	
3	Хайрган бетон блок 200x400x200мм	м3	4.08	
4	Пласмасан цонх гараар угсрах /06x06м/	1 блок	1	
5	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.89	
6	Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	7.5	
7	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх	м2	7.5	
8	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	2.86	
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	8.5	
10	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/	м2	0.6	
11	Хөөсөнцөр дулаалах б=100	ш	20.4	
12	Гадна ханыг 20 мм зузаантай цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	20.4	
13	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100% будах	м2	20.4	

14	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1	үүсгүүр нь чанарын гэрчилгээтэй, олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан байна.
15	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	
16	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	1	
17	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	5.2	
18	Цахилгаан үүсгэвэр	ш	1	
19	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	

#### ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Вакум насос суурилуулах	ш	1	
2	2.0м3 эзэлхүүнтэй усны нөөц нерж сав тавих	ш	1	

#### Багц-2 Сүмбэр багт

#### ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.5	MNS6088:2011 шаардлагыг хангасан байна.
2	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 150мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5	
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 150 мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100 м хүртэл	10м	5	
4	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт 150 мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5	
5	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1пм	5	
6	Эргэлтийн аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цооног	1	
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.05	
8	Цооногт насос суурилуулах	ш	1	

#### ХУДГИЙН БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Байгалийн хөрсийг гараар, нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	4	

2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.528	MNS 6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД81-11-06, БНБД81-12-06, БНБД81-16-06 БНБД51-02-05, БНБД31-02-03 БНБД31-12-08 MNS 5830:2008 MNS5802, 2007 -д заасан үзүүлэлт шаардлагыг, худгийн шахуурга, цахилгааны эх үүсгүүр нь чанарын гэрчилгээтэй, олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	0.528	
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ-100	м3	0.4	
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4	
6	Хайрган бетон блок 200x400x200мм	м3	4.12	
7	0.6x0.6 хэмжээтэй пласмасан цонх гараар угсрах	1 блок	1	
8	Бүргэд хаалга суулгах /нэг самбартай / ГХ-1	Ш	1	
9	Банзан бүрээстэй хүчилт хийх	м2	5.76	
10	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.28	
11	Модон сараалжтай долгионт дээвэр төмөр хийх	м2	7.84	
12	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	4	
13	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/	м2	4.48	
14	Хөөсөнцөр хавтан б=100 дулаалах, дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	20.6	
15	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар тортой шавардах	м2	20.6	
16	Барилгын гадна сайн чанарын эмульсэн будгаар буун цацагчаар будах	м2	20.6	
17	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	19.2	
18	Дотор хана сайн чанарын эмульсэн будгаар 100% будах	м2	19.2	
19	Бетон хаяавч, довжоо цутгах	м3	0.76	
20	Тоостой, чийгтэй байранд улайсан ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1	
21	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	
22	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	1	

#### ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Вакум насос суурилуулах	ш	1	
2	1.2м3 эзэлхүүнтэй усны нөөц нерж сав тавих	ш	1	

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСЭГ