

ГЭР ХОРООЛОЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ- 40,000,000 ТӨГРӨГ

Техникийн тодорхойлолт

- 1."Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг" БНБД 23-02-08, MNS 2568-1983 –ийн стандарт шаардлага хангасан байна.
2. Сэргээгдэх эрчим хүч/ нар/-ний эх үүсвэртэй гэрэлтүүлэг суурилуулах тоо хэмжээ- 150 ширхэг.

2.1.Нарны зайн эх үүсвэртэй гэрэлтүүлэг:/ гэрлийн бүрхүүл толгой /

Гэрлийн төрөл- Хавтгай самбарт Лэд гэрэл

Гэрлийн чадал- 200w-аас доошгүй тусгал сайтай байна.

Гэрлийн өнгө- 3500-4000к-ээс дээш

Гэрэлтүүлэгийн төхөөрөмж нь өөр дээрээ нарны хураагууртай, байгаль цаг уурын нөлөөлөл, ус тоос шороо нэвтрэхгүйгээр битүүмжлэгдсэн олон улсын хамгаалалтын стандарт IP65-ийг хангана.

Алсын удирдлагатай

Санах ойтой

Тусах талбай:150-200м₂

Баттрейн багтаамж: 50000mWh-ээс

дээш Суурилуулах өндөр:5-6 м

Ажиллах горим нь : байнга асах болон хөдөлгөөн мэдрэх горимтой

ХААНА ХААНА БАЙРЛУУЛАХ ВЭ?

- 1.Цахилгааны шон дээр суурилуулах нарны зайн үүсвэртэй гэрэлтүүлэг /толгой/
Рашаант тавьтын урьд талд байрлуулах- 19 ширхэг
Рашаант тавьтын хойд талд байрлуулах-18 ширхэг

Алагтолгой тавьтын 2 гудамжны урьд талд байрлуулах- 10 ширхэг
Алагтолгой тавьтын 1 гудамжны хойд талд байрлуулах- 8 ширхэг
Чацаргант тавьтын 2 гудамжны урьд талд байрлуулах- 17 ширхэг
Чацаргант тавьтын 2 гудамжны хойд талд байрлуулах- 15 ширхэг
Чацаргант тавьтын 1 гудамжны урьд талд байрлуулах-8 ширхэг Нийт
- 95 ширхэг / 55 ширхэг үлдэн здтг /



Ханан дээр



Хашаан дээр



Шон дээр

ХААНА Ч БАЙРЛУУЛЖ БОЛНО