

БАТЛАВ: СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

Ж.ЭНХТӨР/

**“ШИНЭ СУУРЬШИЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ “ХУДАЛДАН АВАХ
БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газарт “ШИНЭ СУУРЬШИЛЫН
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ “ худалдан авах нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад
нийцсэн байна.

д/д	Нэр төрөл	Үзүүлэлт
1	Цамхаг гэрэлтүүлэг	Цамхагт гэрэл нь 12метрээс дээш өндөртэй байх
		Нэг цамхагт гэрэлтүүлгэнд 8 ширхэг гэрэл цацраг хэлбэртэй байрлана
		Гэрэлтүүлэгийн удирдлагын хайрцаг нь хугацааны релегээр тоноглогдсон байна
		Гэрэлтүүлэг тоолуураар тоноглогддог байх
		Нэг цамхагт гэрлэнд 150w-ийн 8 ширхэг LED прожуктр байрлана.
		Гэрэлтүүлэгийн удирдлагын самбарыг тусгай зориулалтын хайрцганд байрлуулах /60*40*20/
		Зориулалтын кабель зэс утсаар холбох
		Кабелийг газраар дамжуулах хамгаалалтын бембрэг хоолойнд сүвлэж газраар дамжуулах
	Гэрэлтүүлэгийн шон конусан зэвэрдэггүй цайран материалтай байна	
2	Гэрэлтүүлэг	Гэрэлтүүлэг 1 толгойтой бетон суурьтай гэрлийн шонгийн өндөр газрын түвшнээс дээш 7м
		Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /1200*400*400/
		LED 100вт чадалтай гэрэлтүүлэг
		кабель /3*16/
		Нойлын салбарлагч TTD-151
		Фазын салбарлагч TTD-151
		Төмөр шонтой
		Алсын удирлагатай гадаа гэрэлтүүлгийн 3-н гаралт бүхий удирдах самбар ip54 3-н фазын электрон тоолууртай
Багцлагч хавчаар kz2-95		