


		<p>торон төмөр хашаагаар хүрээлнэ. Худгийн цооног төхөөрөмж: Цооногийн ашиглалтын ундрага 1л/сек-ээс багагүй байна. Холболт болон ус дамжуулах яндан нь ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн ган эсхүл хуванцар хоолой байна. Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй, цооног шавхалт хийх хугацаа 72 цагаас багагүй усны сорил авах шинжилгээг Мэргэжлийн байгууллагын лабораторид шилжүүлсэн байна. Мөн ус үүсгүүр, цахилгааны утас, хянах самбар, холбогч хэрэгсэл, дагалдах цооног суурилуулсан байна.</p>
7	Төсөв	60.000.000 /Жаран сая /төгрөг.

ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ



Б.ОДОНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ДААМАЛ



А. ГАНДӨШ