

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ ХҮЧ ХХК	Дугаар	Иш татсан заалт
Техникийн тодорхойлолт	ХӨ-ЭХХ-М-074-001-2023	ISO 9001:2015 8.1, ТБОНӨХБАУХАТухай хуулийн 11-р зүйл



БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 3.БАДРАЛ

Техникийн тодорхойлолт

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ
1	Дэд станцын щить 160кВа	ком	0.4кВ 160кВа трансформаторын ачаалалд тохируулж тоногложсон, 0.4кВ-ын 1-ерөнхийтэй, 4-н гаргалгаатай	4
2	КТПН	ш	10кВ-ын 160кВа-н Хөнгөн цагаан шинтэй, Ерөнхий рубильник 630А, Гал хамгаалагч 400А, 250А -н 4 гаргалгаатай	1
3	Дэд станцын щить 250кВа	ком	0.4кВ 250кВа трансформаторын ачаалалд тохируулж тоногложсон, 0.4кВ-ын 1-ерөнхийтэй, 4-н гаргалгаатай	4
Нийт				32,400,000

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Ашиглалтын албан дарга:

Б.Аюуш

Реле хамгаалалтын инженер:

Х-Цанжидмонлом

ХААХМэргэжилтэн:

Б.Даваасүрэн