

БАТЛАВ: ДӨРВӨЛЖ ОНӨААТҮГ-ЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:



С.ТҮВШИНДЭЛГЭР

2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД
ТУСГАГДСАН ГҮНИЙ НАСОС НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Цэвэр усны өргөлтийн насос	
1.	Чадал	11квт
2.	Хүчдэл	380вольт
3.	Тоо ширхэг	1
4.	Зориулалт	Цэвэр усны
5.	Ажлын даралт	1.6 МПа
6.	Зарцуулалт	30 м3/цаг
7.	Түрэлт	92м
8.	Ажиллах максимум температур	+40 °С
9.	Ажиллах минимум температур	+20 °С
10.	Холболтын төрөл	Эргээсэн
11.	Насосны ажлын дугуйн материал	Зэвэрдэггүй ган, EN 1.4401, AISI316
12.	Насосны хөдөлгүүр /SP60-12/	380 вольт, 22 квт

Тавигдах шаардлага: Мастра SP60-12 гүний насосны мотор /хөдөлгүүр/ийг тусад нь үнийн санал ирүүлэх

Гүний насос нь захиалагчийн техникийн тодорхойлолттой нийцсэн үзүүлэлттэй байх. Насосны сэлбэг эд ангиуд нь олон улсын стандартад нийцсэн нийтлэг олдоцтой байх, нөхөн засварлах боломжтой байх.