

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Уурын зуухны тогоо

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичих)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Нүүрс 4500 ккал/кг: 34кг/цаг		
2	Сайжруулсан шахмал түлш 6900 ккал/кг: 30 кг/цаг		
3	Ашигт үйлдлийн коэффициент: 83%		
4	Температурын горим: 95/70 *C		
5	Зуухаар дамжих усны түрэлт: 5м		
6	Нүүрсний өгөлт: гар ажиллагаатай		
7	Галдах хэсэгт үүсэх оролт: 800 Па		
8	Гадагшлах хий газын хэм: C 150-180		
9	Сүлжээний усны даралт: 0,6 МПа		
10	Сүлжээний усны зарцуулалт: 30 Т/цаг		
11	Галын хотлын халах гадаргуу: 18 м.кв		
12	Контектив хэсгийн халах гадаргуу: 18 м.кв		
13	Нийт халах гадаргуу: 39 м.кв		
14	Экран хоолойны диаметр 57 мм		
15	Экран хоолойны алхам 90 мм		
16	Халаах талбай 5160м.кв		
17	Халаах талбайн эзэлхүүн 15480 м.куб		

18	Зуухны ашиглалтын хугацаа 12 жил		
19	Зуухны баталгаат хугацаа 1 жил		
20	Зуухны урт 2650 мм		
21	Зуухны өргөн 1280 мм		
22	Зуухны өндөр 2000 мм		
23	Зуухны жин 3600кг /3,6 тонн/....		
24	Дагалдах хэрэгсэл: Вентилятор, аваарын клапан, хянах хэмжих хэрэгсэлийн хамт		
25	Хаалт ф-50 2 ш		
26	Хаалт ф-80 6 ш		
27	Хаалт ф-100 12 ш		
28	Тээвэр краны зардал		
29	Угсралт суурилуулалт		
30	72 цаг тасралтгүй галлаж хүлээж авна		
31	Зуухны хүчин чадал 600кВт байна		
32	Зуухны техникийн бичиг баримттай байна.		
33	Зуухны ашиглалтын заавартай байна		

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан тендерийн баримт бичгийг боловсруулна.]