

БАТЛАВ.  
"АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ" ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.ЦЭДЭВСҮРЭН

"АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ" ТӨХК-ИЙН АЮУЛГҮЙН НӨӨЦӨД ХУДАЛДАН  
АВАХ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	110 кВ-ын завсрын тулгуур	ПБ 110-1	КОМ	3
2	Хүчний трансформатор	S11-250 кВа 15/0.4 кВ	Ш	1
3	15 кВ-н реклоузер	ZW32-15GF/630A-20KA	Ш	1
4	35 кВ-ын нэг фазын 240мм <sup>2</sup> кабелийн үзүүр муфть	НУ5W2-51/133	Ш	3
5	35 кВ-ын нэг фазын 120мм <sup>2</sup> кабелийн үзүүр муфть	НУ5W2-51/134	Ш	3
6	6 кВ-ын нэг фазын 120мм <sup>2</sup> кабелийн үзүүр муфть	CSE-B12630-120	Ш	3

ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.БЭЭЖИН