



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ

2022 оны 10 дугаар сарын 04

№ 294/03-125

Улаанбаатар хот

“БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ”-д

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Тухайн хот, суурин газрын батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөх.
2. Зураг төслийн компани: “Классик хаус” ХХК
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Сургуулийн барилгын нэг маягийн зориулалтаар 2022.03.14-ний өдрийн Барилга, хот байгуулалтын яамны баталсан Архитектур төлөвлөлтийн №2022/10 тоот даалгавар, Батлагдсан загвар зурагтай.
4. Барилга байгууламжийн давхар, талбай: зоорьтой, 3 давхар, 480 суудалтай барилга.
5. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн II
6. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф4.1.
7. Зургийн иж бүрдэл: 1 хэсэг

Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг
төслийн галын аюулгүй байдал

1. Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНБД 30-01-04 барилга хоорондын гал тусгаарлах хамгаалалтын зай /Заавал биелүүлэх 4-р хавсралт/ хэмжээг баримтлах.
2. Цахилгааны ил явсан трасс болон гал гарах боломжтой өрөө тасалгаанд бие даасан автомат гал унтраагуур төлөвлөх. БНБД21-04-05 заавал биелүүлэх 14 дүгээр хавсралт.

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Дээрх шаардлагын дагуу иж бүрэн зургийг засварлаж барилгын ажлыг гүйцэтгэх.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Сар, өдөр	Тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Нэмэлт тэмдэглэл
2022.10.04	Нүүр хуудас БА 3-6, 29, ХАС 22-26, ЦБУ 10-13, ХД 10-13, А 5-8	Барилгын ажлын зураг төслийг дүгнэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН.
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ХЯНАЛТЫН ТАСГИЙН ДАРГА,
ДЭД ХУРАНДАА Б.МЯГМАРЖАВ



00001637