

БАТЛАВ
 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
 ДАРГЫН ТХМБЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА И.БАТТӨГС
 2023 оны _____ дугаар сарын өдөр

**УГААРЫН ХИЙ МЭДРЭГЧ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ
 (УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ) ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2023 оны 10 дугаар сарын 09 өдөр

Улаанбаатар хот

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 18 -ны өдрийн А/817 дугаар захирамж
2	Дохиолол өгөх хугацаа	<ul style="list-style-type: none"> - 50 ppm CO-д 60-90 10db - 100 ppm CO-д 10-40 20db - 300 ppm CO-д 3 минут 40db - 400 ppm CO-д яаралтай горимд 80db чанга дууны болон гэрлийн дохио өгдөг байх
3	Тоо хэмжээ	- 1400 ширхэг
4	Баттерей	- Хуруу зай
5	Тохиромжтой агаарын хэм	- 0-40°C, ~ 90% R.H
6	LCD Дэлгэц	- 3 оронтой LCD дэлгэц
7	Хэмжээ	- 100x40мм
8	Баталгаа	- 1 жил
9	Функцийн үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none"> - Мэдрэгч: Электрохимийн CO мэдрэгч байх - Төхөөрөмжийн агуулга: Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн дохиолол Carbon monoxide alarm /Дүйцэхүйц/ - Тааз хананд суурилуулах боломжтой байх
10	Нүүрс төрөгчийн дутуу ислийн түвшингийн үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none"> - Ногоон LED: Уг төхөөрөмж зөв ажиллаж байгааг харуулахын тулд 30 секунд тутамд анивчдаг байх - Улаан LED: Угаарын хий аюултай хэмжээнд илрэх үед улаан гэрэл асч, дохиолол дуугардаг байх - Шар LED: Уг төхөөрөмжид алдаа гарсан болон зай дууссан тохиолдол анивчиж болон дохиолол дуугарч мэдэгддэг байх

ХЯНАСАН:
 ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
 УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.ДАВААСАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:
 АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ
 ТАСГИЙН ДАРГА

М.БАТ-ЭРДЭНЭ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
 ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

М.БИЛЭГЖАРГАЛ

