

		<p>-Худгийн цооног төхөөрөмж: Цооногийн ашиглалтын ундрага 1м/сек-ээс багагүй байна. Холболт болон ус дамжуулах яндан нь ундны усанд хэрэглэгдэх ган эсвэл зөвшөөрөгдсөн хоолой байна. Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй, цооногийн шавхалт хийх хугацаа 72 цагаас багагүй. Усны сорил авах шинэжилгээ усны мэргэжлийн байгууллагын лабораторид шинэжлүүлсэн байна. Мөн утас үүсгүүр, цахилгааны утас, хянах самбар, дагалдах хэрэгсэлийг цооногт суурилуулсан байна.</p>
--	--	---

ХЯНАСАН : ХАЖИНГА БАГИЙН ЗД

БОЛОВСРУУЛСАН : ЭРХ ЗҮЙЧЛЭЛ *Бат-Эрдэнэ*



Н.БАТЧУЛУУН

П.БАТ-ЭРДЭНЭ