

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

| № | Марк | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Х/н | Тоо ширхэг |
|----|---------------------------------|--|-----|------------|
| 1 | AISI 316 зэвэрдэггүй ган | Халаатын системийн ялтсан ус халаагуур Q=1600кВт | Ш | 2 |
| 2 | AISI 316 зэвэрдэггүй ган | ХХУ-ны 1-р шатны ялтсан ус халаагуур Q=500кВт | Ш | 2 |
| 3 | AISI 316 зэвэрдэггүй ган | ХХУ-ны 1-р шатны ялтсан ус халаагуур Q=500кВт | Ш | 2 |
| 4 | AISI 316 зэвэрдэггүй ган | Агаар сэлгэлтийн нлтсэн ус халаагч N-6000 кВт | Ш | 2 |
| 5 | TP65-340/2 | Халаалтын сисгемийн сүлжээний насос Q= 49.1м3/цаг H=34м, N=1,5кВт | Ш | 2 |
| 6 | TP100-360/2 | ХХУ-ны системийн эргэлтийн наоос G=160м3/цаг H=36м N-1,5кВт | Ш | 2 |
| 7 | TP40-270/2 | ХХУ-ны системийн эргэлтийн насос G=27м3/цэг H=12м N-1.5кВт | Ш | 2 |
| 8 | TP65-230/2 | Даралт барих системийн насос Q=37,2м3/цаг H=23м , N=3кВт | Ш | 2 |
| 9 | TP32-80/2 | Даралт барих системийн насос Q=7,7м3/цаг H=8м, N=0.25кВт | Ш | 2 |
| 10 | DPCV, KVs=6.5м3/цэг | Даралтын зөрүү тохирүүлэх хаалт d=50мм /DPCV, KVs=6.5м3/цаг / | Ш | 1 |
| 11 | TCV KVs=25м3/цаг | Темпратур тохируулах автомат хаалт d=50мм /TCV. KVs=25м3/цэг / | Ш | 1 |
| 12 | TCV KVs=14м3/цаг | Темпратур тохируулах автомат хаалт d=50мм /TCV. KVs=14м3/цэг / | Ш | 1 |
| 13 | TCV KVs=80м3/цаг | Темлратур тохируулах автомат хаалт d=50мм / агаар сэлгэлтийн систем/ | Ш | 1 |
| 14 | MSV-F2 | Балансын хаалт ф150мм | Ш | 2 |
| 15 | MSV-F2 | Балансын хааят ф100мм | Ш | 2 |
| 16 | Hydro-FIL Q=1200кВт | Сүлжээийг ус боловсруулагч цогц төхөөрөмж | КОМ | 1 |
| 17 | PTH | Сүлжээийг ус боловсруулагч цогц төхөөрөмж ф50мм | КОМ | 1 |
| 18 | | Дулааны тоолуур G=50м3/цаг | КОМ | 1 |
| 19 | Grundfos CR-64-3-1 A-F-A-E-HQQE | Насос Q=44м3/цаг H=69.6м ,P=15kW | Ш | 3 |
| 20 | | Автомат хаалт d=125мм | Ш | 1 |
| 21 | Зэвэрдэггүй ган | Унд ус хэрэглээний цэвэр ус хадгалах сав 4500x4000x2000 | Ш | 1 |