

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /Дулаан мехаиик/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	AISI 316 зэвэрдэггүй ган	Халаалтын системийн ялтсан ус халаагуур Q=1700кВт	ш	2
2	AISI 316 зэвэрдэггүй ган	ХХУ-ны 1-р шатны ялтсан ус халаагуур Q=500кВт	ш	2
3	AISI 316 зэвэрдэггүй ган	ХХУ-ны 1-р шатны ялтсан ус халаагуур Q=500кВт	ш	2
4	AISI 316 зэвэрдэггүй ган	Агаар сэлгэлтийн ялтсан ус халаагч N=500 кВт	ш	2
5	TP50-340/2	Халаалтын системийн сүлжээний насос Q=49.1м3/цаг H=34м ,N=1,5кВт	ш	2
6	TP80-400/2	ХХУ-ны системийн зргэлтийн насос G=115м3/цаг H=40м N=1.5кВт	ш	2
7	TP40-400/2	ХХУ-ны системийн зргэлтмйн насос G=27м3/цаг H=27м N=1,5кВт	ш	2
8	TP65-230/2	Даралт барих системийн насос Q=37.2м3/цаг H=23м, N=3кВт	ш	2
9	TP32-80/2	Даралт барих системийн насос Q= 7.7м3/цаг H=8м, N= 0.25кВт	ш	2
10	DPCV, KV _s =6.5м3/цаг	Даралтын зорүү тохируулах хаалт d=50мм /DPCV, KV _s =6,5м3/цзг/	ш	1
11	TCV, KV _s =25м3/цаг	Темпратур тохируулах автомат хаалт d=50мм /TCV, KV _s =25м3/цаг /	ш	1
12	TCV, KV _s =14м3/цаг	Темлратур тохируулах автомат хаалт d=50мм /TCV, KV _s =14м3/цаг /	ш	1
13	TCV, KV _s =80м3/цаг	Темпратур тохируулах автомат хаалт d=50мм агаар сэлгэлтийн систем/	ш	1
14	MSV-F2	Балансын хаалт ф150мм	ш	2
15	MSV-F2	Балансын хаалт ф100мм	ш	2
16	Hudro-FIL Q=1200кВт	Сүлжээний үс боловсруулагч цогц төхөөрөмж	ком	1
17	PTH	Сүлжээний ус боловсруулагч цогц төхөөрөмж ф50мм	КОМ	1
18		Цулааиы тоолуур O«50м3/цаг	ком	1
Усан сан , үс хэмжигч				
1	Grundfos CR-32-5A-F-A-E-HQQE	Насос Q=37.35м3/цаг H=60.32м ,P=11kW	ш	3
2		Автомат хаалт ф100мм	ш	1
3	Зэвэрдэггүй ган	Унд ус хэрэглээний цэвэр ус хадгалах сав 4500x4000x2000	ш	1