

ТЕХНОЛОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Нэгдсэн клиник, нэгдсэн лабораторын барилгад

№	Марк	Тоногтөхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP40-360/2	Холигч насос Q= 30м3/цаг H=26,6м ,N=40кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м3/цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DVC-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м3/цаг	ш	1
4		Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1,5м3/цаг	ш	4

Яаралтай тусламж, хүлээн авах.хэвтэн эмчлүүлэх байранд/ Блок-10/

№	Марк	Тоногтөхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP50-240/2	Холигч насос Q= 16м3/цаг H=21.4м ,N=2.2кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м3/цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DVC-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1,5м3/цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1,5м3/цаг	ш	4

Яаралтай тусламж, хүлээн авах,хэвтэн эмчлүүлэх байранд /Блок-11/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP40-300-2	Холигч насос Q= 22м3/цаг H=25,1м ,N=3кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м3/цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DVC-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м3/цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1.5м3/цаг	ш	4

длалын байранд

№	Марк	Тоногтөхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	UPS32-120F	Холигч насос Q= 3.5м3/цаг H=9.1м ,N=0.4кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м3/цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DVC-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м3/цаг	ш	1