

**ТЕХНОЛОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ / Захиргааны байранд /**

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	Wilo IL80/140-7.5	Холигч насос Q= 18м <sup>3</sup> /цаг H=22м ,N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV <sub>s</sub> =1.5м <sup>3</sup> /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м <sup>3</sup> /цаг	ш	1
4	TCV, KV <sub>s</sub> =9м <sup>3</sup> /цаг	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1,5м <sup>3</sup> /цаг	ш	2

**Тандалт судалгааны байранд**

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP80-240/2	Холигч насос Q= 12м <sup>3</sup> /цаг H=23м ,N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV <sub>s</sub> =1.5м <sup>3</sup> /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м <sup>3</sup> /цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=76мм	ш	2

**Сургалт, ур чадвар, мэдээллийн төвийн байранд**

Поз	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP80-240/2	Холигч насос Q= 12м <sup>3</sup> /цаг H=23м ,N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV <sub>s</sub> =1.5м <sup>3</sup> /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м <sup>3</sup> /цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=76мм	ш	2