

ТЕХНОЛОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Яаралтай тусламж, хүлээн авах.хэвтэн эмчлүүлэх байранд/ Блок-12/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP32-380-2	,N=3кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м ³ /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м ³ /цаг	ш	1
4		Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1,5м ³ /цаг	ш	4

Яаралтай тусламж, хүлээн авах.хэвтэн эмчлүүлэх байранд/ Блок-13/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP80-240/2	,N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м ³ /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м ³ /цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1,5м ³ /цаг	ш	4

Яаралтай тусламж, хүлээн авах,хэвтэн эмчлүүлэх байранд/Блок-14/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP100-240-2	N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м ³ /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м ³ /цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q= 1.5м ³ /цаг	ш	4

Яаралтай тусламж, хүлээн авах.хэвтэн эмчлүүлэх байранд /Блок-15/

№	Марк	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо ширхэг
1	TP80-240/2	N=7.5кВт	ш	1
2	DPCV-AFPB/VFQ2-50, KV _s =1.5м ³ /цаг	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт d=25мм	ш	1
3	DCV-AMV-20/VB2-50	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=25мм Q=1.5м ³ /цаг	ш	1
4	16ч3р	Цахилгаан удирдлагатай бөмбөлгөн хаалт d=80мм Q=1.5м ³ /цаг	ш	4