

“ДАРХАН УС СУВАГ” ХК-ИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР

БАТЛАВ:

Т.БУЯНДЭЛГЭР

736012 4518297451 ГСТ6314

“ДАРХАН УС СУВАГ”ХК-ИЙН
ХОТЫН ТӨВИЙН НАСОСЫН СТАНЦЫН
ДИАМЕТР 600ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ АВААРИЙН ХААЛТ
ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төслийн нэр, хүчин чадал	Бохир усны хотын төвийн насосын станцын диаметр 600мм-ийн голчтой аваарийн хаалт
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	“Дархан-Ус суваг”ХК, АТА
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 1-р улиралд
Үндсэн хөрөнгийн код	Үндсэн хөрөнгө
Байршил	Дархан сум, 8-р баг, 17-р хороолол, “Дархан-Ус суваг”ХК өөрийн байр
Хөрөнгийн ангилал	Бараа материал худалдан авах
Огноо	2024.01.22

1. Зорилго:

- ✓ Дархан сумын үйлдвэрийн район болон шинэ дарханы хэрэглэгчдийн бохир усны хэрэглээг дамжуулан шахах станцын найдвартай ажиллагааг хангах

2. Бүрдэл:

- ✓ Бохир усны диаметр 600мм голчтой аваарийн хаалт – 1ш

3. Техникийн үзүүлэлт

- ✓ Хаалтын толь дээрээс доош чиглэлтэй нээгдэж, хаагддаг байх
- ✓

- ✓ Чанарын шалгуур
- ✓ Үйлдвэрлэгдсэн огноо 2022 оноос хойш
- ✓ Ган болон ширмэн бүтэцтэй
- ✓ Оролт, гаралт диаметр 600 мм голчтой
- ✓ 16 АТА даралт ажиллах
- ✓ Хүчдэл 380В
- ✓ Тохируулагчтай байх
- ✓ Нээж, Хаах концевктой байх
- ✓ Байрнаас болон алсаас удирдлагтай байх
- ✓ Ажлын температур +40 аас -45°C

4. Бусад

- ✓ Стандарт шаардлага хангасан байх

5. Бүтээгдэхүүний тэмдэглэгээ

- ✓ Бөхир усны аваарийн хаалт нь:
 - ✓ гарал үүслийн гэрчилгээ байна
 - ✓ баталгаат хугацаатай

ХЯНАСАН:

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА



Г.АЛТАНШАГАЙ

ТАНИЛЦСАН:

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЛБАНЫ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР



Х.ГАНТУЛГА