



“ХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК-Д

**ЗАВХАН АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР**

81090 Улиастай, Завхан аймаг

Утас/Факс: 7046-26-20

И-мэйл: zavkhan@gazar.gov.mn

2023. 08. 04 № 354

танай _____-ны _____ т

Зураг төсвийн тухай

Танай компанид гүйцэтгэж байгаа Завханмандал, Цэцэн-Уул, Эрдэнэхайрхан, Улиастай сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын 4-р ээлжийн зураг төсвийг хянаж үзэхэд хэд хэдэн ажлуудад шийдэл гаргаж сайжруулах шаардлагатай байна.

Үүнд:

1.Завханмандал сумын дотуур байрны гадна цэвэр усны шугамыг төлөвлөхдөө гүний худгаас дотуур байр хүртэл цэвэр усны 50 метр дан шугам

2.Завхан аймгийн Политехникийн коллежийн шинэ хичээлийн байрнаас хуучин хичээлийн байрны дулааны суваг хүртэл цэвэр усны 20 метр дан шугам төлөвлөсөн байгааг дахин нягтлан үзэж хөлдөөхгүй байх шийдлийг зураг төсөвт тусгах.

3.Эрдэнэхайрхан сумын төвийн одоо ашиглаж байгаа худаг нь ачаалалтай ажилладаг, худгийн барилга нь жижиг учир нөөцийн сав жижигтэй албан байгууллагуудад усаа өгөхдөө ээлжээр усаа татаж түгээдэг хүндрэлтэй асуудалтай байдаг. Усны эх үүсвэрийг зургийн даалгаварт судалж үзэх гэж тусгасан байгаа тул тус сумын усны эх үүсвэр, худгийн барилга, нөөцийн сав, насосын хүчин чадлыг дахин нягталж зураг төсөвт тусгаж өгнө үү.

ДАРГА

Д.АНХТЭС



270230225