

БАТЛАВ

"Улаангомьн дулааны хоёрдугаар
станц" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх
захирал Э.Баатарсан

Нүүрсний тодорхойлолт, шинж чанар

Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Тоон утга
Чийглэг	%	17-19
Үнслэг	%	20-23
Дэгдэмхий эд	%	30-34
Ус төрөгч	%	3-4
Хүхэр	%	0.4-0.7
Илчлэг буюу дулаан гаргах чадвар ккал/кг	ккал/кг	3600-4000
Фракцын хэмжээ жижигдээ 5 мм-ээс багагүй байх, шороо чулууны хольцгүй байх		

Боловсруулсан: Ашиглалтын инженер

П.Рэнцэндорж

П.Рэнцэндорж

Хянасан: Ерөнхий инженер

Б.Мөнгөн

Б.Мөнгөн