

БАТЛАВ.  
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ  
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГА *Н.ХОНГОРЗУЛ*  
2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

САЙНШАНД СУМЫН ЦЭВЭР УСНЫ ӨРГӨХ НАСОС СТАНЦУУДЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Хэрэглэгчийн нэр: "Чандмань-Илч" ХХК
- Хэрэглэгчийн байршил: Дорноговь аймаг Сайншанд сум
- Хүчин чадал:
  - Усны зарцуулалт 68.01, 35.4, 240.6 м3/ц
  - Насосны даралт даах чадвар PN 14, 13, 16
  - Түрэлт 102.8, 69.5, 100 м
  - Чадал 30, 11, 110 кВт, 380В
  - Насосны эргэлт 2988эрг/мин
  - Grundfos брэнд дүйцэхүйц байна.
  - Ашиглалтын баталгаат хугацаа 3 жил байна.
- Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил
  - SP-60-16 гүний насос 2ш
  - SP-30-12 гүний насос 1ш
  - NK-100-315/271 өргөх насос 3ш

Техникийн үзүүлэлт	SP60-16	SP30-12	NK-100-315/271
Зарцуулалт	68.01 м3/ц	35.4 м3/ц	240.6 м3/ц
Даралт даах чадвар	PN 14	PN 13	PN 16
Насосны түрэлт	102.8 м	69.5 м	100 м
Усны ажиллах температур	0-120°C	0-120°C	0-120°C
Насосны ажлын дугуй диаметр	-	-	271 мм
Насосны оролтын хэмжээ	-	-	DN 125
Насосны гаралтын хэмжээ	-	-	DN 100
Насосны эргэлт	-	-	2988эрг/мин
Цахилгаан хөдөлгүүр	30 кВт	11 кВт	110 кВт
Давтамж	50Гц	50Гц	50Гц
Насосны жин	-	-	1560 кг

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ БТХХ-ийн дарга *Н.Түвшинбаяр* Н.Түвшинбаяр

ХЯНАСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ ЗАХИРАЛ *Д.Эрдэнэбаяр* Д.ЭРДЭНЭБАЯР



