

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ.

Б.ГАНТУЛГА

Гүн өрмийн худгийн цооног гаргах ажлын даалгавар

2023.12.15

Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын 1, 2, 3, 4,-р багийн нутагт 4 ширхэг инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийн цооног гаргах

Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох:

1. Цооногийн ашиглалтын ундарга 2м³-6м³ ус өгөх хүчин чадалтай байна.
2. Суултын яндангийн материал нь ган, ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байна.
3. Шүүрийн яндангийн диаметр 25 мм-ээс багагүй, материал нь төмөр болон ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой ISO /хүйтний улиралд тэсвэртэй/
4. Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 10-15 мм-ээс томгүй байна.
5. Тунгаагуурын гүн: 2м-ээс багагүй
6. Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа: 24 цагаас багагүй
7. Усны чанарын сорилт авах шинжилгээ хийлгэх
8. Худгийг түр хугацааны тагаар тоноглох
9. Цооногийн гүн нь 150 метр хүртэл өрөмдөх чадвартай байх.
10. Бүх цооногуудыг урьдчилан цахилгаан хайгуул /заавал/ хийж усны судлыг тодорхойлно.
11. Нэмэлтээр: 1 худагт 380 вольт ажиллах хүчин чадал бүхий мотор

Боловсруулсан: ХААТ-ын мэргэжилтэн

Хянасан: Засаг даргын орлогч

Ж.Алтантуул

Г.Энхжаргал