

1	2	3	4	5	6	7	8
МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР-1							
Д/д	Нэр	Маяг	Хэм. нэгж	Тоо	Тайлбар	Д/д	Нэр
1	Оролтын самбар. IP54	1320x750x300	ком	2	ЕОС-1	5	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31
1.1	Оролт:ОПС1-В/4- Цэнэг шавхагч		ш	3		5.1	Оролт: ВА47-100/3/25А- Автомат таслуур
1.2	ВА47-100 4Р-100А-Автомат таслуур		ш	1		5.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч
1.3	ВА88-35 3Р-250А 35кА- Автомат таслуур		ш	1		5.3	Групп: ВА47-100/3/16А хар.С- Автомат таслуур
1.4	ТТИ-А 200/5А- Гүйдлийн трансформатор		ш	3		5.4	ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур
1.5	3 фазын электрон тоолуур		ш	1		5.5	АД-12/2/25/30МА-Дифференциаль таслуур
1.6	АИ-47-200А/5А Амперметр		ш	3		5.6	АД-12/2/25/10МА-Дифференциаль таслуур
1.7	ВИ-47-400В Вольтметр		ш	1		5.7	КМИ-10960/1/9А-Соронзон залгуур
1.8	Групп:ВА88-32/3/25А- Автомат таслуур		ш	2		6	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31
1.9	ВА88-32/3/32А- Автомат таслуур		ш	1		6.1	Оролт: ВА47-100/3/25А- Автомат таслуур
1.10	ВА88-32/3/50А- Автомат таслуур		ш	4		6.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч
1.11	ВА88-32/3/63А- Автомат таслуур		ш	2		6.3	Групп: ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур
1.12	ВА88-32/3/125А- Автомат таслуур		ш	1		6.4	АД-12/2/25/30МА-Дифференциаль таслуур
2	Төхөөрөмжийн самбар. IP31	ЩР6-12э 36 УХЛЗ IP31 265x310x120	ком	1	ТС-1.1	6.5	АД-12/2/25/10МА-Дифференциаль таслуур
2.1	Оролт: ВА47-100/3/100А- Автомат таслуур		ш	1		7	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 220В, IP54
2.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1		8	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй лед гэрэлтүүлэгч 220В, IP54
2.3	Групп: ВА47-100/3/50А хар.С- Автомат таслуур		ш	1		9	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 220В, IP54
2.4	ВА47-100/2/16А хар.С- Автомат таслуур		ш	14		10	Таазанд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй лед гэрэлтүүлэгч 220В, IP20
2.5	ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур		ш	1		11	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 220В, IP20
2.6	АД-12/2/25/30МА-Дифференциаль таслуур		ш	1		12	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох люминцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч 220В, IP54
2.7	КМИ-10960/1/9А-Соронзон залгуур		ш	3		13	"ГАРАХ" бичигтэй люминцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч 220В, IP20
2.8	КМИ-34062/3/40А-Соронзон залгуур		ш	1		14	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай люминцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч 220В, IP20
3	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩР6-12э 36 УХЛЗ IP31 265x310x120	ком	1	ГС-0.1	15	LED нүдэн гэрэлтүүлэгч 220В, IP20
3.1	Оролт: ВА47-100/3/16А- Автомат таслуур		ш	1			
3.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	3			
3.3	Групп: ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур		ш	4			
4	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩР6-12э 36 УХЛЗ IP31 265x310x120	ком	1	ОГС-0.1		
4.1	Оролт: ВА47-100/3/16А- Автомат таслуур		ш	1			
4.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	3			
4.3	Групп: ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур		ш	2			
5	Гэрэлтүүлгийн самбар. IP31	ЩР6-12э 36 УХЛЗ IP31 265x310x120	ком	1	ГС-1.1		
5.1	Оролт: ВА47-100/3/50А- Автомат таслуур		ш	1			
5.2	ОПС1-С/4- Цэнэг шавхагч		ш	1			
5.3	Групп: ВА47-100/3/50А хар.С- Автомат таслуур		ш	1			
5.4	ВА47-100/2/16А хар.С- Автомат таслуур		ш	1			
5.5	ВА47-29/1/16А хар.В- Автомат таслуур		ш	6			
5.6	АД-12/2/25/30МА-Дифференциаль таслуур		ш	4			
5.7	КМИ-10960/1/9А-Соронзон залгуур		ш	1			
5.8	КМИ-34062/3/9А-Соронзон залгуур		ш	1			



Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөргэгээн Занабазарын гудамж 10/1 байр 401-403 тоот
Утас: 70148698; 976-99058698
Факс: 70118698
Цахим хаяг: yalguunbayan@gmail.com
yalguunbayan_elec@yahoo.com

"Ялгуунбаян" ХХК

Инженер: С.Ганболор
Гүйцэтгэсэн: С.Ганболор
Шалгасан: Б.Бат-Эрдэнэ

Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга

Материалын түүвэр-1

Масштаб: М1: Зургийн дугаар: ХТ-3 Хуудас: 19
ЕГ шифр: ЦА-72/2022 ТГ шифр: ЯБ-А3-23-01 Огноо: 2023-01

1	2	3	4	5	6	7	8
A	Д/д	Нэр	Маяг	Хэм. нэгж	Тоо	Тайлбар	
	16	Далд тоноглох хоёрлосон нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP44		ш	6		
	17	Далд тоноглох хоёрлосон нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP44		ш	1		
	18	Хананд далд тоноглох нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20		ш	9		
B	19	Хананд далд тоноглох гуравласан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20		ш	26		
	20	Хананд далд тоноглох гуравласан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20		ш	9		
	21	Хананд далд тоноглох солин унтраалга 220В, 10А, IP20		ш	2		
	22	Далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт хамгаалагдсан розетка 220В, 10А, IP44		ш	44		
	23	Далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт хоёрлосон розетка 220В, 10А, IP20		ш	16		
	24	Далд тоноглох газардуулгын контакттай гурван туйлт розетка 220В, 10А, IP20		ш	2		
	25	Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт розетка 220В, 10А, IP44		ш	7		
	26	Газардуулгын хайрцаг		ш	1		
C	27	Унтраалга, розетка салбарлах хайрцаг		ш	124		
	28	Утас салбарлах хайрцаг		ш	100		
	29	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (5х35)мм.кв		ш	18		
	30	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (5х25)мм.кв		ш	42		
	31	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (5х10)мм.кв		ш	60		
	32	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (5х6)мм.кв		ш	12		
	33	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (3х6)мм.кв		ш	144		
	34	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй кабель (3х4)мм.кв		ш	24		
	35	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй утас 3(1х4)мм.кв		ш	2484		
	36	Зэс голтой поливинил дүрхүүлтэй утас 3(1х2.5)мм.кв		ш	13140		
D	37	Хатуу пластмассан хоолой ф50		ш	20		
	38	Хатуу пластмассан хоолой ф40		ш	24		
	39	Хатуу пластмассан хоолой ф20		ш	5264		
	40	Хатуу пластмассан хоолой холдох муфт ф50		ш	10		
	41	Хатуу пластмассан хоолой холдох муфт ф40		ш	12		
E	42	Хатуу пластмассан хоолой холдох муфт ф20		ш	2632		
	43	90° өнцөг холдогч ф50		ш	5		
	44	90° өнцөг холдогч ф40		ш	6		
	45	90° өнцөг холдогч ф20		ш	1316		
	46	Гуравлагч холдоос Ф50		ш	5		
	47	Гуравлагч холдоос Ф40		ш	6		
	48	Гуравлагч холдоос Ф20		ш	1316		
F	49	Цайрдсан дөөрөнхий төмөр ф12мм.кв		ш	170		
	50	Цайрдсан туузан төмөр 40х4мм		ш	158		
	51	Цайрдсан дулан төмөр 50х50х5мм		ш	18		
	52	Кабелийн тавиур 300х50х500мм		ш	3		
	53	Кабелийн тавиур тогтоогч		ш	6		

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ



Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөргэгээн Занабазарын гудамж 10/1 байр 401-403 тоот
Утас: 70148698; 976-99058698
Факс: 70118698
Цахим хаяг: yalgunbayan@gmail.com
yalgunbayan_elec@yahoo.com


"Ялгуунбаян" ХХК

Инженер	<i>[Signature]</i>	С.Ганболор
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	С.Ганболор
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Б.Бат-Эрдэнэ

Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга

Материалын түүвэр-2

Масштаб: М1:	Зургийн дугаар: ХТ-4	Хуудас: 19
ЕГ шифр: ЦА-72/2022	ТГ шифр: ЯБ-А3-23-01	Огноо: 2023-01



Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	⊗			
	Байгуулалт дээрх №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Маяг																
	Хэвийн чадал, кВт	L1	6.0			0.5							0.6				
		L2		6.0				0.5		0.6	18.0			0.167			
		L3			0.5			0.5				0.6			0.2		
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	27.3	27.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	34.2	2.7	2.7	0.8	0.9		
		Иявуулах															
	Нэр	Розетка	Розетка	Розетка /Хөргөгч/	Розетка /Хөргөгч/	Розетка /Хөргөгч/	Розетка /Мах хэрчигч/	Розетка /Ус буцалгагч/	Розетка	Агаар халаагч-2	Сэнс-2	Сэнс-4	Сэнс-5	Гэрэл-2	Бэлтгэл	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмж №																

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөргэгээн Занабазарын гудамж 10/1 байр 401-403 тоот
 Утас: 70148698; 976-99058698
 Факс: 70118698
 Цахим хаяг: yalguunbayan@gmail.com
 yalguunbayan_elec@yahoo.com



"Ялгуунбаян" ХХК

Инженер	<i>С.Ганболор</i>	С.Ганболор
Гүйцэтгэсэн	<i>С.Ганболор</i>	С.Ганболор
Шалгасан	<i>Б.Бат-Эрдэнэ</i>	Б.Бат-Эрдэнэ

Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо
 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга

ТС-1.1 самбарын тооцооны бүдүүвч

Масштаб: М1:	Зургийн дугаар: ХТ-6	Хүдас: 19
ЕГ шифр: ЦА-72/2022	ТГ шифр: ЯБ-А3-23-01	Огноо: 2023-01



Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	⊗	⊗	⊗	
	Байгуулалт дээрх №	1	2	3	4
Маяг	Хэвийн чадал, кВт	L1: 0.2	L2: 1.0	L3: 0.1	
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	1.0	4.5	4.5
		Иявуулах			
Нэр	Гэрэл-г	Гэрэл-г /Коридор/	Гэрэл-г /Шатны хонгил/	Бэлтгэл	
Технологийн тоног төхөөрөмж №					

Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	⊗	
	Байгуулалт дээрх №	1	2
Маяг	Хэвийн чадал, кВт	L1: 0.5	L2: 0.1
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	2.3
		Иявуулах	
Нэр	Гэрэл-г	Бэлтгэл	
Технологийн тоног төхөөрөмж №			

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ




Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөргэгээн Занабазарын гудамж 10/1 байр 401-403 тоот
Утас: 70148698; 976-99058698
Факс: 70118698
Цахим хаяг: yalguunbayan@gmail.com, yalguunbayan_elec@yahoo.com

Инженер	<i>[Signature]</i>	С.Ганболор
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	С.Ганболор
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Б.Бат-Эрдэнэ

Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга

ГС-0.1, ОГС-0.1 самбарын тооцооны будуувч

Масштаб: М1:	Зургийн дугаар: ХТ-7	Хуудас: 19
ЕГ шифр: ЦА-72/2022	ТГ шифр: ЯБ-А3-23-01	Огноо: 2023-01



Цахилгаан хэрэглэгчид	Танх тэмдэг	⊗	⊗	⊙	⊙	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗				
	Байгуулалт дээрх №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Маяг													
	Хэвийн чадал, кВт	L1	0.2				0.4			0.3				
		L2		0.8	15.0			0.4		0.4				
		L3				0.6			0.2		0.3			
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	1.8	7.3	29.0	2.7	3.6	3.6	1.0	1.4	1.8	1.4		
		Иявцуулах												
	Нэр	Розетка	Розетка	Агаар халаагч-1	Сэнс-1	Розетка	Розетка	Гэрэл-г	Гэрэл-г	Гэрэл-г	Гэрэл-г	Бэлтгэл	Бэлтгэл	
	Технологийн тоног төхөөрөмж №													



Үе шат:	АЖЛЫН ЗУРАГ	
"Ялгуунбаян" ХХК	Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Өндөргэгээн Занабазарын гудамж 10/1 байр 401-403 тоот Утас: 70148698; 976-99058698 Факс: 70118698 Цахим хаяг: yalguunbayan@gmail.com yalguunbayan_elec@yahoo.com	
	Инженер	С.Ганболор
Гүйцэтгэсэн	С.Ганболор	
Шалгасан	Б.Бат-Эрдэнэ	
Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1-р хороо Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга		
ГС-1.1 самбарын тооцооны бүдүүвч		
Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
M1:	ХТ-8	19
ЕГ шифр:	ТГ шифр:	Огноо:
ЦА-72/2022	ЯБ-А3-23-01	2023-01