

БАТЛАВ  
 “ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦТӨХК-ИЙН  
 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ *С.Чинзориг* ДЭНХСАЙХАН

Сүлжээний ялтсан бойлер 30 мВт нэмэлтээр суурилуулах ажил

№	Тэмдэглэгээ	хүчин чадал	хэмжих нэгж
1	Ялтсан бойлер	30	мВт
2	ялтасны материалын төрөл	S316	S316
3	Ажлын талбай	1200	м <sup>2</sup>
4	Ажлын даралт	1.6	мПа
5	Ажлын температур	1-р хэлхээ 150/70 2-р хэлхээ 120/70	°C
6	ялтасны оролт гаралтын диаметр	ф300	мм
7	Задвижка хаалт ф300мм	8	ширхэг
8	фланец ф300мм	8	ширхэг
9	суурийн хийцлэл төмөр	2x3	харьцаа
10	ф300 мм ган хоолой	6	м

Дээрх хүснэгтэнд дурьдагдсан бараа материалыг 100% нийлүүлж ялтсан бойлерийн суурь цутган, коллекторын зангилаанд холболтуудыг бүрэн хийж акт үйлдэн битүүмжийг шалган хүлээлгэн өгөх.

Хянасан:

Ерөнхий инженер *Т.Бямбатөмөр*

Т.Бямбатөмөр

Техник хяналтын инженер *С.Чинзориг*

С.Чинзориг

Боловсруулсан:

Хэмнэлт, горим тооцооны инженер *У.Н.Алтангэрэл*

У.Н.Алтангэрэл